

1월5주차 구조안전심의 의결서

연번	접수 번호	건축 구분	심의 구분	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도 지역	심의결과	의결내용
1	2019650 0000P00 0339	증축	재심 의	제주특별자치도 제주시 노 형동 80	4,038	1,242 .28	2,182 .73	노유자시 설	3/1	자연녹지 지역	재심의	G6, G7 보에 대한 구조계산근거를 제시 바랍니다. 구조도면에서 철근배근도를 제시 바랍니다.
2	2019650 0000P00 0335	신축	재심 의	제주특별자치도 제주시 삼 도이동 1213	1,690	1,009 .32	11,84 7.5	업무시설	9/3	준주거지 역	보류	건축 및 구조관계자 참석 후 심의를 진행합니다.
3	2019650 0000P00 0338	증축	신규	제주특별자치도 제주시 애 월읍 광령리 1223	17,72 3	4,499 .185	6,548 .645	교육연구 시설	2/1	계획관리 지역	조건부동의	철골 주각부에 대한 인발하중을 검토바랍니다. 용접 접합부에 대한 용접치수, 용접길이 등을 표기바랍니다.
4	2019650 0000P00 0337	신축	신규	제주특별자치도 제주시 한 림읍 한림리 962-2	2,420	795.9 087	6,535 .4573	공동주택	/	제2종일반 주거지역	조건부동의	지반내력 검토 후 기초안정성을 검토바랍니다. 구조계산서와 구조도면 일치여부를 확인바랍니다.