

5월2주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도 지역	심의일자	심의결과	의 결 내 용
1	201965 00000P 001582	제주특별자치도 서귀포시 법환동 1244-3	11,4 89	2,63 0.15	4,46 3.15	교육연구 시설	2/0	자연녹지 지역	19.5.8.	조건부동의	지내력 확인 후 기초안정성 검토 바랍니다. 옥상 무근콘크리트 하중을 검토 바랍니다. 지붕 모서리 부분 풍압에 대하여 검토 바랍니다. 철골 용접접합부에 대한 용접치수를 표기 바랍니다.
2	201965 00000P 001663	제주특별자치도 제주시 건입동 984-129	3,43 0	2,05 0.95	12,2 93.2 3	공동주택	11/0		19.5.8.	조건부동의	부식환경에 노출되는 콘크리트의 강도 및 피복두께를 검토 바랍니다. 기준 층에서 캔틸레버 보 오픈에 따른 응력을 검토 바랍니다.
3	201965 00000P 001662	제주특별자치도 제주시 삼양일동 745	19,5 59	1,85 0.33	1,83 7.68	운동시설	1/1	자연녹지 지역	19.5.8.	재심의	풍하중에 대한 풍력계수 등을 검토 바랍니다. 철골접합부에 대한 응력 및 접합방법을 검토 바랍니다. 지붕 모서리 부분 풍압에 대하여 검토 바랍니다.
4	201965 00000P 001583	제주특별자치도 제주시 외도일동 449-12	352. 4	211. 38	1,81 2.8	업무시설	12/1	준주거지 역	19.5.8.	조건부동의	현장에서 지내력 확인 후 기초 안정성을 검토 바랍니다. 전이보에 대한 구조안전성을 재검토 바랍니다. 구조계산서에 강재사용 재질을 명확히 표현 바랍니다. 고유치 해석결과 재검토 바랍니다.
5	201965 00000P 001605	제주특별자치도 제주시 한경면 지 리 2114-37	21,7 44	3,12 2.87	3,27 0.04	방송통신 시설	2/	계획관리 지역	19.5.8.	조건부동의	스튜디오 부분 Y방향에 대한 변위를 재검토 바랍니다. 철골접합부에 대한 용접표기 검토 바랍니다.