

9월1주차 1소위원회 심의의결서

안건	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
1	20196 50000 0P003 107	제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 6164	1,000	199.7	277.1	제2종근린 생활시설	2/	보전녹지 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
2	20196 50000 0P003 119	제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 100	9,896	2,800 .7	4,165 .205	교육연구시 설	2/	계획관리 지역	'19. 9. 5.		원안동의	교육연구시설 부속 건축물에 대한 건축선(3m) 완화 적용 심의 사항임.
3	20196 50000 0P003 059	제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 122-2	350	58.08	94.47	단독주택	2/	계획관리 지역	'19. 9. 5.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 지붕 징크판 : N2 → N3 콘크리트 옹벽을 지양하고 자연재 마감 또는 돌담쌓기로 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축 계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
4	20196 50000 0P003 058	제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 122-2	424	58.08	94.47	단독주택	2/	계획관리 지역	'19. 9. 5.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 지붕 징크판 : N2 → N3 보행통로를 확보하는 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
5	20196 50000 0P003 071	제주특별자치도 제주시 구좌읍 하도리 3078	992	182.1 7	453.0 6	단독주택	2/1	보전녹지 지역	'19. 9. 5.		취하	신청인 자진 취하
6	20196 50000 0P003 116	제주특별자치도 제주시 구좌읍 하도리 982-2	1,057	202.8 8	299.4	단독주택	2/	보전관리 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
7	20196 50000 0P003 105	제주특별자치도 제주시 구좌읍 행원리 산 28-1	4,803	356.0 6	974.9 09	단독주택	3/	생산관리 지역	'19. 9. 5.		조건부동의	기초는 원지반에 설치하는 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
8	20196 50000 0P003 049	제주특별자치도 제주시 노형동 2482-5	440	229.2 1	647.1 15	공동주택	5/1	제1종일반 주거지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
9	20196 50000 0P003 113	제주특별자치도 제주시 도두이동 836-8	992	306.1 5	577.0 7	제2종근린 생활시설	/	자연녹지 지역	'19. 9. 5.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - N 0.5 → N3 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.

9월1주차 1소위원회 심의의결서

안건	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
10	20196 50000 0P003 011	제주특별자치도 제주시 도련일동 1911	32,80 3	7,716 .8885	74,20 5,441 8	공동주택	12/1	제2종일반 주거지역	'19. 9. 5.		보류	색채 전문가 입회 후 심의 진행합니다.
11	20196 50000 0P003 086	제주특별자치도 제주시 도련일동 1983-4	281.1	112.3 2	189.2 1	단독주택	2/	제1종전용 주거지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
12	20196 50000 0P003 052	제주특별자치도 제주시 봉개동 700-8	888	155.4 5	337.8 4	제1종근린 생활시설	3/0	생산녹지 지역	'19. 9. 5.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - N3 - 1514 → N3.5 - 1512 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
13	20196 50000 0P003 013	제주특별자치도 제주시 상양이동 2318	36,35 0	7,832 .0945	71,49 1,99	공동주택	12/1	제2종일반 주거지역	'19. 9. 5.		보류	색채 전문가 입회 후 심의 진행합니다.
14	20196 50000 0P003 104	제주특별자치도 제주시 상양일동 1367-9	4,329	691.2	691.2	창고시설	1/	자연녹지 지역	'19. 9. 5.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 5G 0688 → 5G 0686 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
15	20196 50000 0P003 051	제주특별자치도 제주시 아라일동 6047-1	477.1	283.5 2	659.2 8	공동주택	4/	제2종일반 주거지역	'19. 9. 5.		조건부동의	다락창호의 길이는 전체 벽면 길이의 1/3 이하로 계획 바랍니다. 장애인 주차 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
16	20196 50000 0P002 993	제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 1794-3	691	186.1 5	174.5 2	제1종근린 생활시설	1/	계획관리 지역	'19. 9. 5.	도로지 정	재심의	돌담과 돌담사이 실제 도로로 사용하는 구간에 한하여 도로지정 신청 바랍니다.
17	20196 50000 0P003 106	제주특별자치도 제주시 애월읍 상거리 230-3	239	110.4 1	236.5 9	단독주택	3/	자연녹지 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
18	20196 50000 0P003 081	제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 2531	552	116.4 7	116.4 7	단독주택	1/0	자연녹지 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.

9월1주차 1소위원회 심의의결서

안건	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
19	20196 50000 0P003 079	제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 1864	1,693	530.2	792.6	단독주택	2/0	계획관리 지역	'19. 9. 5.		재심의	도서 보완 바랍니다. - 포장 및 우·오수 처리계획, 대지 중·횡단면도(현지반고, 계획지반고 포함), 인접지 경계 및 가구별 울타리 계획 제시 바랍니다. 좌측면도 재검토 바랍니다.(타 도면과 상이) 단지 내 도로는 인접대지와 연계되지 않도록 인접지 경계와 충분히 이격하여 계획 바랍니다.
20	20196 50000 0P003 082	제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 2283-1	1,461	567	997.6 5	창고시설	2/	계획관리 지역	'19. 9. 5.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - N7 → N8 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
21	20196 50000 0P002 950	제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 1723	2,221	276	276	제1종근린 생활시설	1/	보전관리 지역	'19. 9. 5.	도로지 정	보류	허가권자의 신청사항이 없습니다.
22	20196 50000 0P003 070	제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀리 2675-1	491	97.2	194.4	제2종근린 생활시설	2/	자연녹지 지역	'19. 9. 5.		재심의	변경 전 도서 제시 바랍니다.
23	20196 50000 0P003 077	제주특별자치도 제주시 연동 1028-1	2,300	370.4	296.2 8	제1종근린 생활시설	1/0	생산녹지 지역	'19. 9. 5.		보류	현장 확인 심의 진행합니다.
24	20196 50000 0P003 118	제주특별자치도 제주시 연동 284-59	201.1	72.72	72.72	문화및집회 시설	1/	제2종일반 주거지역	'19. 9. 5.		조건부동의	색채 기본구상 및 기본계획도에 있는 지정도장 마감을 재료 고유의 색상으로 확인 바랍니 다.(인조벗집 마감계획 확인) 벽체의 외벽 돌담쌓기는 전통가옥의 느낌을 살릴 수 있는 방법으로 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
25	20196 50000 0P003 095	제주특별자치도 제주시 연동 292-40	330.8	226.1	3,199 .38	숙박시설	14/1	일반상업 지역	'19. 9. 5.		취하	신청인 자진 취하
26	20196 50000 0P003 045	제주특별자치도 제주시 오동동 1301	5,114	877.4 3	956.2	제2종근린 생활시설	2/0	생산녹지 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
27	20196 50000 0P003 088	제주특별자치도 제주시 오동동 1918	4,648	831.0 4	808.4 5	동·식물관 련시설	2/	생산관리 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.

9월1주차 1소위원회 심의의결서

안건	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
28	20196 50000 0P003 089	제주특별자치도 제주시 오라삼동 2550-1	1,279	477.8 6	1,157 .76	공동주택	4/	자연녹지 지역	'19. 9. 5.		재심의	색채 조정 바랍니다. - 10R 0160 → 10R 0149 현장사진 재검토 바랍니다. 단면도(레벨, 마감계획, 재료 표기, 반자높이 등)를 정확히 제시 바랍니다.
29	20196 50000 0P003 097	제주특별자치도 제주시 오라일동 1066	1,505	678.0 6	1,496 .49	제2종근린 생활시설	3/	자연녹지 지역	'19. 9. 5.		재심의	옥상은 50%이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 단열재 기초 상부 설치계획 바랍니다. 알루미늄 시트(N2 1518)는 명도를 높이는 계획 바랍니다.
30	20196 50000 0P003 062	제주특별자치도 제주시 외도일동 491-4	1,105 .5	446.8 4	4,793 .79	공동주택	11/2	준주거지 역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
31	20196 50000 0P003 064	제주특별자치도 제주시 외도일동 491-9	914	405.7 7	4,014 .72	공동주택	11/1	준주거지 역	'19. 9. 5.		재심의	경관·건축 공동위원회 심의 대상입니다.
32	20196 50000 0P003 101	제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 2635-1	5,755	1,707 .51	2,742 .1	문화및집회 시설	2/1	계획관리 지역	'19. 9. 5.		재심의	스케일 저감 방안과 중정 활용방안을 연계하여 계획 바랍니다. 단면(레벨, 반자, 재료, 기초계획 등)을 정확히 제시 바랍니다.
33	20196 50000 0P003 050	제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 32	278	72.29	71.57	단독주택	1/0	계획관리 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
34	20196 50000 0P003 078	제주특별자치도 제주시 일도이동 330-3	189.7	140.3 7	451.2	단독주택	4/	일반상업 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
35	20196 50000 0P003 055	제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 218	707	142.2	142.2	제1종근린 생활시설	1/	계획관리 지역	'19. 9. 5.		보류	현장 확인 후 심의 진행합니다.
36	20196 50000 0P003 048	제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 1634	2,144	299.8	299.8	제1종근린 생활시설	1/	생산관리 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
37	20196 50000 0P003 112	제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 1937-4	26,13 0	7,710 .7095	33,36 9.752 9	공동주택	4/1	계획관리 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.

9월1주차 1소위원회 심의의결서

안건	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
38	20196500000P003096	제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 1471-4	1,618	395.45	395.45	공장	1/	계획관리지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
39	20196500000P003102	제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 2008-1	264	138.12	199.91	제2종근린생활시설	2/	제2종일반주거지역	'19. 9. 5.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 벽돌형 타일마감 : 5YR 0235 → 5YR 0233 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
40	20196500000P003054	제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 1488-16	27,910	6,248.33	7,258.64	창고시설	3/	계획관리지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
41	20196500000P003044	제주특별자치도 제주시 조천읍 와흘리 2943	866	165.15	199.98	제1종근린생활시설	2/	생산관리지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
42	20196500000P003098	제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 2211-3	678	382.53	1,940.88	업무시설	7/1	준주거지역	'19. 9. 5.		재심의	주차 차로 폭 확인 가능한 도서 제시 바랍니다. 옥상은 50%이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 계단실 자연환기 및 채광계획 바랍니다. 채광부 이격거리 확보 및 대지 안의 공지 확인 바랍니다. 색채 및 재료를 파악할 수 있는 투시도 제시 바랍니다. 배치도 및 대지중·횡단면도 상에 현황 및 계획레벨 표기 바랍니다.
43	20196500000P003037	제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 1724-4	743	120.09	96.18	단독주택	1/	자연녹지지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
44	20196500000P003040	제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 261-13	4,863	846.08	846.08	창고시설	1/	자연녹지지역	'19. 9. 5.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - N2 → N3 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
45	20196500000P003053	제주특별자치도 제주시 추자면 대서리 241	1,835	228.17	199.49	창고시설	1/0	계획관리지역	'19. 9. 5.		보류	현장 확인 후 심의 진행합니다.
46	20196500000P003056	제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 173-1	588	243.35	586.57	공동주택	4/	자연녹지지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.

9월1주차 1소위원회 심의의결서

안건	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
47	20196 50000 0P003 091	제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 542-9지 선	4,872	441.1 2	189.1 2	제2종근린 생활시설	1/		'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
48	20196 50000 0P003 121	제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 2961	4,997	1,296 .7	7,526 .696	공동주택	4/1	계획관리 지역	'19. 9. 5.		조건부동의	세대별 다락이 구분될 수 있도록 계획 바랍니다. [권장사항] 단지 내 레벨을 고려하여 우·오수 처리계획을 관련 부서와 협의 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
49	20196 50000 0P002 917	제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 2919-3	660	77.4	99.33	단독주택	2/0	생산관리 지역	'19. 9. 5.	도로지 정	재심의	건축법상 도로의 너비(4m 이상, 노면 포함) 확인 바랍니다.
50	20196 50000 0P003 063	제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 2331-1	2,710	467.2	467.2	제2종근린 생활시설	1/	계획관리 지역	'19. 9. 5.		조건부동의	나동과 다동은 1m 이상(총 2.5m 이상) 추가 이격 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
51	20196 50000 0P003 115	제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 1484	393	196.4 4	318.7 3	제1종근린 생활시설	2/		'19. 9. 5.		조건부동의	다락은 세대별 구분이 가능하도록 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
52	20196 50000 0P003 074	제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 134	1,070	107.2 8	107.2 8	단독주택	1/	계획관리 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
53	20196 50000 0P003 103	제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 3379-1	166	31.59	31.59	단독주택	1/	자연녹지 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
54	20196 50000 0P003 120	제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리 115-219	813	303.0 9	512.1 1	제1종근린 생활시설	2/0	계획관리 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
55	20196 50000 0P003 080	제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1009	217	99.4	99.4	제1종근린 생활시설	1/0	제2종일반 주거지역	'19. 9. 5.		조건부동의	일조권 확인 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
56	20196 50000 0P003 060	제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1328-61	5,747 .78	2,746 .69	6,552 .96	판매시설	4/	준공업지 역	'19. 9. 5.		재심의	동선은 판매이용, 하역, 보행자, 관리, 일반 휴게 등 성격에 맞는 동선의 합리적인 계획 바랍니다. 진·출입로 및 주차장은 한 곳으로 집중배치 하는 계획 바랍니다. 하역장 면적(기계실 등)을 연면적 반영여와 도시계획조례(준공업지역) 검토 바랍니다. 옥상은 50%이상 조경 또는 자연재 마감계획 제시 바랍니다.

9월1주차 1소위원회 심의의결서

안건	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
57	2019650000 0P003072	제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 656-1	930	184.8	184.8	제2종근린 생활시설	1/	자연녹지 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
58	2019650000 0P003039	제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 2447-7	1,273	367.57	845.81	제2종근린 생활시설	3/	일반상업 지역	'19. 9. 5.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
59	2019650000 0P003092	제주특별자치도 제주시 화북이동 2702	28,026	5,545.08	28,404.62	공동주택	4/1	자연녹지 지역	'19. 9. 5.		취하	신청인 자진 취하
60	2019650000 0P003073	제주특별자치도 제주시 화북일동 1555-1	141	65.01	95.91	단독주택	2/	제1종일반 주거지역	'19. 9. 5.		조건부동의	건축선 후퇴 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.