

9월3주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	심의결과	의결내용
1	2019650000 0P003140	제주특별자치도 제주시 건입동 984-129	3,430	2,022.32	11,739.36	공동주택	11/0	준주거지역	'19. 9. 18.	조건부동의	부식환경에 노출되는 전이층 이하 부분의 콘크리트 설계기준강도를 $f_{ck}=27\text{Mpa}$ 이상으로 설계하시기 바랍니다.
2	2019650000 0P003139	제주특별자치도 제주시 상도이동 1249-4	463.4	246.86	2,222.53	업무시설	10/1	준주거지역	'19. 9. 18.	조건부동의	현장지반 확인 및 토질전문가의 확인 후 기초지내력을 검토하여 기초의 안전성을 확인 바랍니다. 전이보에 대한 철근배근을 검토 바랍니다. 지하벽체에 대한 철근배근을 검토 바랍니다.