

## 2월2주차 구조분야 전문위원회 심의의결서

연번	접수번호	건축구분	심의구분	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	건폐율	용적율	주용도	층수	용도지역	구분	심의결과	의결내용
1	2020650000P000250	신축	신규	제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 820-1	1,269	1,004.63	9,007.0809	79.1671	556.84	공동주택	10/3			재심의	TG0와 TG2보를 일체화하여 구조계획하는 방안을 검토하시기 바랍니다. 1층 주차장에 대한 활하중을 검토바랍니다. 기초 배근도에서 보강철근 범위를 명확하게 표현하시기 바랍니다. KDS41 규준을 적용하여 구조계산 검토 바랍니다.
2	2020650000P000367	신축	신규	제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리 52-9	4,661	1,758.96	4,815.11	37.74	59.64	제2종근린생활시설	3/1	계획관리지역		재심의	구조계산서와 구조상세도면 등을 제출하시기 바랍니다.
3	2020650000P000192	신축	신규	제주특별자치도 제주시 삼도이동 1173-2	1,784	1,059.8	10,099.386	59.4	484.4	업무시설	10/1	준주거지역		재심의	구조안전확인서 양식변경 및 내용을 일부 보완하시기 바랍니다. 1층 옥외주차장에 대한 활하중을 검토 바랍니다. 풍직각방향에 대한 풍하중을 검토 바랍니다. 기동설계시 특별지진하중 반영여부를 검토 바랍니다. KDS41 규준을 적용하여 구조계산 검토 바랍니다. 2G3C 구조안전확인을 검토 바랍니다.
4	2020650000P000191	설계변경	재심의	제주특별자치도 제주시 연동 1371	544.4	434.79	5,352.622	79.8659	899.4434	업무시설	15/1	일반상업지역		재심의	지반 및 기초에서 지반분류 S4와 구조계산서에 적용된 S2 적용을 확인 검토 바랍니다. KDS41에 의해 지하층 내진해석을 하시기 바랍니다. 전이층에서 P.D배관에 대한 상세 검토 바랍니다. 특별지진하중에 대한 적용여부를 검토 바랍니다.
5	2020650000P000289	신축	기타	제주특별자치도 제주시 외도일동 485-3	2,117.4	1,212.755	9,055.6473	57.28	349.29	공동주택	12/1	준주거지역		원안동의	<권고사항> ※ 기초지내력 확인 후 기초안전성 검토 바랍니다. ※ 전이층보에 대한 비틀림을 검토하시기 바랍니다.