

7월5주차 구조분야 전문위원회(1건)

| 연번 | 접수 번호 | 건축 구분 | 심의 구분 | 대지위치 | 대지면 적 | 건축 면적 | 연면적 | 건폐율 | 용적율 | 주용도 | 층수 | 용도지역 | 일시 | 심의결과 | 의결내용 |
|----|----------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------|--------------|---------------|-------|-------|------|------|-------|--------------|-------|--|
| 1 | 202065 00000P 001983 | 신축 | 신규 | 제주특별자치도 제주시 일도이동 992-11 | 1,923. 3 | 1,153 .21 | 11,924. 75 | 59.96 | 448.4 | 공동주택 | 10/2 | 준주거지역 | 20.07.2 9 | 조건부동의 | 기초지내력을 확인 후 기초안전성을 검토하시기 바랍니다. 2층 구조평면도에 C7 기둥의 주근이 정착될 수 있는 표기 바랍니다. |