

## 5월5주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
1	20196500000P001833	제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 3100-2	1,386	187.15	298.81	제1종근린생활시설	1/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	건물 배치를 기존 건축물과 맞추는 계획 바랍니다. 건물의 화장실 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
2	20196500000P001795	제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 산 462-16	595	118.88	185.27	제1종근린생활시설	2/	생산관리지역	'19. 5. 30.		조건부동의	난간을 없애는 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
3	20196500000P001934	제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 2583-1	380	139.44	91.98	단독주택	1/0	계획관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
4	20196500000P001839	제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 607	1,660	192.2	247.46	단독주택	2/	생산관리지역	'19. 5. 30.		조건부동의	기초는 원지반 이하로 계획 바랍니다. 도로쪽 방향(처마의 낮은 부분)으로 지붕이 보이도록 계획 바랍니다. 전면 도로 쪽 건축물은 최대한 후퇴하는 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
5	20196500000P001946	제주특별자치도 제주시 구좌읍 하도리 1771-1	700	139.89	559.56	제2종근린생활시설	4/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	색상 조정바랍니다. - Real zinc(5YR 2/1 → 5YR 4/1) 다락 디자인 창 삭제하는 계획 바랍니다. 단열재 기초 상부 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
6	20196500000P001936	제주특별자치도 제주시 노형동 1042-18	1,112.7	661.8383	7,201.3822	업무시설	11/2	준주거지역	'19. 5. 30.		재심의	주차 진입로는 한곳으로 계획 바랍니다. 용도별 출입구 분리 계획 바랍니다. 1층 로비와 화장실 등 공용공간을 충분하게 확보하는 계획 바랍니다. 장애인 화장실은 프라이버시가 확보되도록 계획 바랍니다. 8m 도로변 3m 이상 후퇴하는 계획 바랍니다. 공개공지를 3m 이상 후퇴한 후 계획하고 공개공지 상부는 2개 층 또는 6m 이상 확보하는 계획 바랍니다.
7	20196500000P001907	제주특별자치도 제주시 노형동 110-2	288.07	57.6	57.6	제1종근린생활시설	1/	보전녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	박공형 지붕으로 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
8	20196500000P001824	제주특별자치도 제주시 노형동 168	812	161.37	435.37	제1종근린생활시설	/	생산관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
9	20196500000P001942	제주특별자치도 제주시 노형동 2734-3	1,601	362.28	362.28	제1종근린생활시설	1/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	주차장은 대지 내에서 차로를 확보하는 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.

## 5월5주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
10	20196500000P001848	제주특별자치도 제주시 노형동 2838	280	55.39	192.32	제2종근린생활시설	4/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	다락층 출입구는 미서기창으로 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
11	20196500000P001835	제주특별자치도 제주시 노형동 3104-5	610	99.9	99.9	제2종근린생활시설	1/0	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	색채 조정바랍니다. - 징크판넬(N3) → N4 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
12	20196500000P001829	제주특별자치도 제주시 노형동 3791	432.5	204.95	678.54	제1종근린생활시설	4/1	준주거지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
13	20196500000P001894	제주특별자치도 제주시 노형동 716	9,850	1,258.18	3,580.34	제1종근린생활시설	3/1	자연녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
14	20196500000P001857	제주특별자치도 제주시 노형동 904-11	337.4	198.86	198.86	제1종근린생활시설	1/	일반상업지역	'19. 5. 30.		조건부동의	화장실은 건축물 형태가 정형되게 내부로 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
15	20196500000P001843	제주특별자치도 제주시 도련일동 1996-5	342.9	132.48	228.2	단독주택	2/	제1종전용주거지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
16	20196500000P001889	제주특별자치도 제주시 도평동 142	4,041	605.97	721.8	단독주택	2/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
17	20196500000P001876	제주특별자치도 제주시 봉개동 275-81	1,523	198	108	동.식물관련시설	1/	생산관리지역	'19. 5. 30.		조건부동의	구조 안전 검토(통로 부분 차광막 재료 상향) 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
18	20196500000P001880	제주특별자치도 제주시 봉개동 598	1,384	271.15	417.2	제2종근린생활시설	2/	생산녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	지붕은 자연재료 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
19	20196500000P001856	제주특별자치도 제주시 봉개동 700-8	888	133.66	105.65	제2종근린생활시설	2/1	생산녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	단열재 기초 상부 설치계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
20	20196500000P000836	제주특별자치도 제주시 삼도이동 1158-46	264	140.605	415.305	단독주택	4/0	준주거지역	'19. 5. 30.	도로지정	보류	허가권자의 신청사항이 없습니다.
21	20196500000P001915	제주특별자치도 제주시 삼도이동 1213	1,856	1,113.15	9,216.84	업무시설	9/2		'19. 5. 30.		재심의	충분한 전면 폭 확보 등을 통해 전면 두개의 공개공지가 하나로 연결될 수 있도록 계획 바랍니다. 공개공지의 디자인 개념이 과거의 흔적, 기억이 드러나도록 계획 바랍니다.
22	20196500000P001845	제주특별자치도 제주시 삼양일동 1052	900	104.17	79.52	단독주택	1/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.

## 5월5주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
23	20196500000P001914	제주특별자치도 제주시 아라일동 2251-2	1,309	252.64	775.66	공동주택	4/0	자연녹지지역	'19. 5. 30.		재심의	도서 보완바랍니다.(변경전 도면 제출, 다락 가중평균 높이 산정 관련 도서 제출)
24	20196500000P001888	제주특별자치도 제주시 아라일동 2486	1,189	329.01	239.01	제1종근린생활시설	1/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
25	20196500000P001811	제주특별자치도 제주시 아라일동 2653-4	150	7,438	148.76	제1종근린생활시설	/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		재심의	경관·건축 공동위원회 심의대상임.
26	20196500000P001944	제주특별자치도 제주시 아라일동 6106-10	165.8	99.23	330.37	제1종근린생활시설	4/	제2종일반주거지역	'19. 5. 30.		재심의	도서 보완바랍니다.(건축심의 도서 기준에 맞게 도면 제출)
27	20196500000P001579	제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 343	4,921	925.42	16,910.39	단독주택	2/		'19. 5. 30.	도로지정	보류	허가권자의 신청사항이 없습니다.
28	20196500000P001896	제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 376	1,322	527.24	611.24	제1종근린생활시설	1/	계획관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
29	20196500000P001939	제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 2561	2,189	523.57	2,332.43	공동주택	4/1	계획관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
30	20196500000P001928	제주특별자치도 제주시 애월읍 남읍리 261	429	76.94	107.02	단독주택	1/	보전관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
31	20196500000P001576	제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 4171-1	1,877	379.8	295.38	단독주택	1/	계획관리지역	'19. 5. 30.	도로지정	보류	허가권자의 신청사항이 없습니다.
32	20196500000P001901	제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 산 111	4,019	123.72	189.4	단독주택	2/	생산관리지역	'19. 5. 30.		재심의	경사지붕으로 계획 바랍니다.
33	20196500000P001883	제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀리 326	364	212.32	325.19	단독주택	4/	제1종일반주거지역	'19. 5. 30.		재심의	도서 보완바랍니다.(건축심의 도서 기준에 맞게 도면 제출)
34	20196500000P001893	제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀리 2837-3	32	11.21	11.21	제1종근린생활시설	1/	보전녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
35	20196500000P001866	제주특별자치도 제주시 연동 2460-1	1,070	213.87	766.06	제1종근린생활시설	4/1	자연녹지지역	'19. 5. 30.		재심의	한국표준색상표에 맞는 색상 표기 바랍니다. 35m 도로변 출입구를 제외한 3m이상 조경계획 바랍니다. 10m 도로변 건축물 최대한 이격 배치 바랍니다.

## 5월5주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
36	20196500000P001938	제주특별자치도 제주시 연동 251-89	332.2	235.33	3,521.38	숙박시설	19/1	일반상업지역	'19. 5. 30.		조건부동의	비상용 승강기 기준에 대한 검토 바랍니다. 피난계단 계단창 기준 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
37	20196500000P001849	제주특별자치도 제주시 연동 252-27	354.6	197.96	453.49	제1종근린생활시설	3/1	제2종일반주거지역	'19. 5. 30.		조건부동의	대지의 안전 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
38	20196500000P001825	제주특별자치도 제주시 연동 292-22	204.5	122.35	381.4	단독주택	4/0	제2종일반주거지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
39	20196500000P001819	제주특별자치도 제주시 연동 330-11	194	115.5	315.7	제1종근린생활시설	3/	제1종일반주거지역	'19. 5. 30.		재심의	경관·건축 공동위원회 심의대상임.
40	20196500000P001821	제주특별자치도 제주시 연동 435-3	1,408	484.3	1,828.17	제1종근린생활시설	4/1	자연녹지지역	'19. 5. 30.		재심의	색채 조정바랍니다. - 10YR-2/N → 10YR-4/N 건축물 높이를 낮추는 계획 바랍니다. 대지 중·횡단면(지반고, 계획고 등)을 명확하게 제시 바랍니다.
41	20196500000P001870	제주특별자치도 제주시 연동 513-1	3,384	1,325.125	5,370.9851	공동주택	4/1	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	확장형 발코니 및 용적을 재검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
42	20196500000P001815	제주특별자치도 제주시 영평동 1946-1	306	54	54	제1종근린생활시설	1/0	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	단차 높이만큼 건축물 이격 배치 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
43	20196500000P001816	제주특별자치도 제주시 영평동 1946-4	361	54	54	제1종근린생활시설	1/0	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	단차 높이만큼 건축물 이격 배치 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
44	20196500000P001817	제주특별자치도 제주시 영평동 1946-5	402	54	54	제1종근린생활시설	1/0	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	단차 높이만큼 건축물 이격 배치 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
45	20196500000P001910	제주특별자치도 제주시 영평동 2160-1	1,741	783.94	2,585.38	공장	4/	준공업지역	'19. 5. 30.		조건부동의	피난계단으로의 보행거리 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
46	20196500000P001891	제주특별자치도 제주시 오등동 1200	1,872	150.26	204.57	제2종근린생활시설	2/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		재심의	디자인 재계획 바랍니다.
47	20196500000P001924	제주특별자치도 제주시 오등동 146	1,832	189	189	동·식물관련시설	11/	보전녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.

## 5월5주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
48	20196500000P001908	제주특별자치도 제주시 오등동 1858-9	1,253	127.8	127.8	동.식물관련시설	1/	생산관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
49	20196500000P001909	제주특별자치도 제주시 오등동 1858-9	1,157	118.8	118.8	동.식물관련시설	1/	생산관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
50	20196500000P001863	제주특별자치도 제주시 오등동 233	590	83.25	81.21	단독주택	1/	보전녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
51	20196500000P001865	제주특별자치도 제주시 오등동 233	577	83.25	81.21	단독주택	1/	보전녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
52	20196500000P001867	제주특별자치도 제주시 오등동 233	468	83.25	81.21	단독주택	1/	보전녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
53	20196500000P001869	제주특별자치도 제주시 오등동 233	423	83.25	81.21	단독주택	1/	보전녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
54	20196500000P001875	제주특별자치도 제주시 오등동 233	770	83.25	81.21	단독주택	1/	보전녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
55	20196500000P001878	제주특별자치도 제주시 오등동 233	682	83.25	81.21	단독주택	1/	보전녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
56	20196500000P001879	제주특별자치도 제주시 오등동 233	593	83.25	81.21	단독주택	1/	보전녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
57	20196500000P001882	제주특별자치도 제주시 오등동 233	539	83.25	81.21	단독주택	1/	보전녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
58	20196500000P001851	제주특별자치도 제주시 오라상동 2401-10	2,094	520.19	1,082.37	제2종근린생활시설	4/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
59	20196500000P001895	제주특별자치도 제주시 오라상동 2912-7	820	163.35	435.6	제2종근린생활시설	3/		'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
60	20196500000P001930	제주특별자치도 제주시 오라이동 1216	2,445	988	2,169.48	제1종근린생활시설	2/1	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	단열재 기초 상부 설치계획 바랍니다. 옥상 조경계획 바랍니다. 장애인 화장실 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.

## 5월5주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
61	20196500000P001858	제주특별자치도 제주시 오라이동 3100-3	7,355	1,328.14	1,779.56	창고시설	1/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
62	20196500000P001945	제주특별자치도 제주시 오라이동 3162-2	2,259	508.59	1,198.84	제2종근린생활시설	3/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		재심의	도서 보완바랍니다.(평면도, 입면도, 단면도 일치 바람)
63	20196500000P001804	제주특별자치도 제주시 오라이동 44	6,935	1,368.105	4,737.79	공동주택	4/1	자연녹지지역	'19. 5. 30.		재심의	대지 중·횡단면도(현지반, 계획지반) 제시 바랍니다. 다락 디자인 재검토 바랍니다.
64	20196500000P001802	제주특별자치도 제주시 외도이동 1973	556	219.32	396.28	단독주택	3/		'19. 5. 30.		조건부동의	옥상은 50%이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
65	20196500000P001841	제주특별자치도 제주시 외도일동 107-5	400	77.82	77.82	위험물저장 및처리시설	1/0	자연녹지지역	'19. 5. 30.		재심의	한국표준색상표에 맞는 색상 표기 바랍니다.
66	20196500000P001912	제주특별자치도 제주시 용강동 1180-1	4,932	960	960	창고시설	1/	생산녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
67	20196500000P001947	제주특별자치도 제주시 용담삼동 1003-10	916	196.53	186	제1종근린생활시설	1/		'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
68	20196500000P001943	제주특별자치도 제주시 용담이동 1729-1	759	199.48	199.48	창고시설	1/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	화장실은 건축물 내부로 계획 바랍니다. 건축물 배치는 9m 도로에 평행하게 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
69	20196500000P001818	제주특별자치도 제주시 월평동 1134-4	1,202	140	140	창고시설	1/0	생산녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
70	20196500000P001927	제주특별자치도 제주시 이도이동 68-13	474	94.26	349.42	제2종근린생활시설	4/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		재심의	다락 재계획 바랍니다.(평면, 입면, 계단, 출입구, 높이 등) 35m 도로변 출입구를 제외한 조경계획 바랍니다.
71	20196500000P001837	제주특별자치도 제주시 이호이동 1-2	1,233	246.42	849.36	공동주택	4/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 점도 타일(2.5YR 0225) → 5YR 0225 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
72	20196500000P001868	제주특별자치도 제주시 이호일동 406	865	112	112	제1종근린생활시설	1/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	화장실 남녀 구분하는 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
73	20196500000P001940	제주특별자치도 제주시 일도이동 369-13	930.5	232.02	399.01	제2종근린생활시설	2/	일반상업지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.

## 5월5주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
74	20196500000P001812	제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 236	231	92.265	166.535	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 5. 30.		재심의	경사지붕으로 계획 바랍니다.
75	20196500000P001904	제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 285	887	173.7	165	창고시설	1/	보전관리지역	'19. 5. 30.		재심의	경사지붕으로 계획 바랍니다.
76	20196500000P001898	제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 615	877	155.48	195.06	제1종근린생활시설	1/	보전관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
77	20196500000P001913	제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산 61-1	2,495	374.46	998.27	숙박시설	3/1	계획관리지역	'19. 5. 30.		조건부동의	옥상은 50%이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
78	20196500000P001877	제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 2753-3	1,320	157.32	99.7	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 5. 30.		재심의	대지의 안전 및 개발행위 지침 기준 검토 바랍니다. 경사지붕으로 계획 바랍니다.
79	20196500000P001806	제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 2398	2,041	478.86	471.14	단독주택	2/	제2종일반주거지역	'19. 5. 30.		재심의	기존 1층 건축물의 지붕과 동일한 재료 사용 및 정형화된 지붕으로 계획 바랍니다.
80	20196500000P001850	제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 1488-37	645	85.61	99.19	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
81	20196500000P001852	제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 1488-40	572	85.61	99.19	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
82	20196500000P001729	제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 3101-1	208	94.308	85.515	단독주택	1/	제2종일반주거지역	'19. 5. 30.	도로지정	원안동의	도로지정 심의 신청사항임.
83	20196500000P001937	제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 4166-3	288	154.83	307.35	제2종근린생활시설	3/1	제1종일반주거지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
84	20196500000P001773	제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 68-5	992	180	180	창고시설	/		'19. 5. 30.	도로지정	보류	허가권자의 신청사항이 없습니다.
85	20196500000P001820	제주특별자치도 제주시 추자면 묵리 217	617	157.5	157.5	창고시설	1/	계획관리지역	'19. 5. 30.		재심의	대지종·획단면도(현지반, 계획지반) 명확하게 제시 바랍니다.
86	20196500000P001919	제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 1810-1	536	115.49	160.3	단독주택	/	계획관리지역	'19. 5. 30.	도로지정	보류	허가권자의 신청사항이 없습니다.

## 5월5주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
87	20196500000P001932	제주특별자치도 제주시 한경면 지리 2893	28,714	7,398.28	33,062.62	공동주택	4/1		'19. 5. 30.		조건부동의	지하층 산정 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
88	20196500000P001860	제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 1040-2	109	65.04	104.86	단독주택	2/		'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
89	20196500000P001853	제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 1502	13,323	2,640.3	10,063.7	숙박시설	4/1	자연녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
90	20196500000P001846	제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 288-8	2,867	534.06	571.8	제1종근린생활시설	2/0	생산관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
91	20196500000P001838	제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 545	2,113	186.12	186.12	동.식물관련시설	1/0	계획관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
92	20196500000P001890	제주특별자치도 제주시 한림읍 동명리 2200-6	943	183.4	362.6	제1종근린생활시설	2/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	옥상은 50%이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
93	20196500000P001801	제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 2631-1	344	111	111	창고시설	1/	계획관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
94	20196500000P001949	제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 2648-6	2,187	653.06	672.39	숙박시설	2/	계획관리지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
95	20196500000P001836	제주특별자치도 제주시 한림읍 수원리 253	302	142.39	301.5	단독주택	3/0	자연녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
96	20196500000P001885	제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1503	559	111.09	333.27	단독주택	3/	자연녹지지역	'19. 5. 30.		조건부동의	옥상은 50%이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 2층 세대별 출입문은 피난방향으로 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
97	20196500000P001923	제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 925-1	1,510	394.69	1,526.16	업무시설	3/1	제2종일반주거지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
98	20196500000P001803	제주특별자치도 제주시 해안동 855-6	6,890	790.6	1,087.38	자동차관련시설	2/0	자연녹지지역	'19. 5. 30.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
99	20196500000P001929	제주특별자치도 제주시 화북1동 3185	1,499	298.32	438.24	제1종근린생활시설	2/	보전녹지지역	'19. 5. 30.		재심의	필로티 내 피난통로 확보 바랍니다. 필로티 내 주차 통로는 양방향 통행이 가능하도록 계획 바랍니다.



## 5월5주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도 지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
100	201965 00000P 001955	제주특별자치도 제주시 조천읍 신 촌리 2194	509	117.2 1	187.7 3	단독주택	2/	제2종일 반주거지 역	'19. 5. 30.		조건부동의	색채 조정바랍니다. - 고벽돌 마감(7.5R 0118) → 7.5R 0108 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.