

## 6월2주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도지역	심의일자	심의결과	의결내용
1	201965 00000P 002012	제주특별자치도 제주시 일도이동 1024-10	550.4	293.1 024	2,330 .3388	공동주택	10/2	준주거지역	'19.6.12.	조건부동의	기초 시공 전 지반 지내력 확인 바랍니다. TG2 관련 보 재검토 바랍니다. 내진 상세 적용부재 명기 및 상세 추가 바랍니다.