

## 6월2주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
1	20196500000P001973	제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 1700-5	674	294.6	1,583.81	업무시설	7/1	준주거지역	'19. 6. 13.		재심의	도서 보완바랍니다.(변경 전 도면 제시 바람)
2	20196500000P002097	제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 368	4,172	466.44	701.44	단독주택	2/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		재심의	도서 보완바랍니다. (대지 중·횡단면도(지반고, 계획고 포함), 절·성토계획 및 조경계획, 경계처리계획, 포장 및 우·오수 처리계획, 차량 동선계획 등을 구체적으로 제시 바람)
3	20196500000P002042	제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 1560	1,663	477.76	912.96	제1종근린생활시설	2/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		재심의	색채는 한국표준색상표에 맞게 표기 바랍니다. 층수(옥탑 등) 검토바랍니다.
4	20196500000P002072	제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 554-6번지선	1,606	533.79	445.8	제1종근린생활시설	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
5	20196500000P002085	제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 1818	377	107.24	141.59	단독주택	2/0	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	35m 도로변 출입구를 제외한 3m 이상 조경계획 바랍니다. 색채 조정바랍니다. - 드라이브(N2 → N3) 미달도로 건축선 후퇴 확인 바랍니다.
6	20196500000P002076	제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 1847	760	150.6	199.63	제2종근린생활시설	2/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
7	20196500000P002104	제주특별자치도 제주시 노형동 3789-5	305.1	182.62	818.6	제2종근린생활시설	5/1	준주거지역	'19. 6. 13.		조건부동의	옥탑층 층수 산입 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
8	20196500000P002103	제주특별자치도 제주시 노형동 935	347.2	205.61	879.09	제2종근린생활시설	5/1	제2종일반주거지역	'19. 6. 13.		조건부동의	지하1층 화장실 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
9	20196500000P002002	제주특별자치도 제주시 도남동 280	992	197.94	394.3	제2종근린생활시설	2/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		조건부동의	옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
10	20196500000P001952	제주특별자치도 제주시 도두이동 86	887	428.33	856.66	제2종근린생활시설	2/		'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
11	20196500000P002051	제주특별자치도 제주시 도평동 351-1	687	137.3	274.6	제1종근린생활시설	2/0	자연녹지지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
12	20196500000P002079	제주특별자치도 제주시 봉개동 2698	9,994	1,996	6,303.09	단독주택	2/1	자연녹지지역	'19. 6. 13.		재심의	심의 및 허가 이력 제시 바랍니다. 심의 기준에 맞는 도서 제출 바랍니다. (변경 전·후 대지 중·횡단면도 및 이격거리 등)

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
13	20196500000P000836	제주특별자치도 제주시 삼도이동 1158-46	264	140.605	415.305	단독주택	4/0	준주거지역	'19. 6. 13.	도로지정	취하	신청인 자진 취하
14	20196500000P002046	제주특별자치도 제주시 삼도이동 1213	1,856	1,113.15	11,747.96	업무시설	9/2		'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
15	20196500000P002095	제주특별자치도 제주시 삼도이동 1261-9	480	273.01	399.43	제1종근린생활시설	2/	일반상업지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
16	20196500000P002069	제주특별자치도 제주시 삼도일동 579-17	725.9	495.11	5,351.62	숙박시설	14/1	일반상업지역	'19. 6. 13.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 10GY-0609 → 10GY-0608 8m 도로변 3m 이격 구간 고정 및 장애물 설치 지양하는 계획 바랍니다. 피난계단은 돌음계단 불가 합니다. 1층 장애인 화장실 확보하는 계획 바랍니다. 공용 복도 자연 채광 및 환기 계획 바랍니다. 던 테이블 폭 7m 이상 확보하는 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
17	20196500000P002080	제주특별자치도 제주시 아라일동 2251-2	1,309	252.66	771.63	공동주택	4/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		조건부동의	동측면 지붕면이 보이도록 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
18	20196500000P002067	제주특별자치도 제주시 아라일동 2605-1	1,490	409.96	737.69	제2종근린생활시설	3/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		재심의	경관·건축 공동위원회 심의 대상임
19	20196500000P002073	제주특별자치도 제주시 아라일동 385-28	511	68.15	98.7	단독주택	2/	생산업관리지역	'19. 6. 13.		보류	전체위원회에 상정하여 심의 진행합니다.
20	20196500000P001951	제주특별자치도 제주시 아라일동 6034-5	1,337	492.25	999.18	제1종근린생활시설	3/	제2종일반주거지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
21	20196500000P002090	제주특별자치도 제주시 아라일동 6106-10	165.8	99.23	330.37	제1종근린생활시설	4/	제2종일반주거지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
22	20196500000P002047	제주특별자치도 제주시 아라일동 6107-16	184.4	110.11	335.67	단독주택	4/		'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
23	20196500000P001579	제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 343	4,921	925.42	16,910.39	단독주택	2/		'19. 6. 13.	도로지정	보류	허가권자의 신청사항이 없습니다.
24	20196500000P002068	제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 376-5	1,321	516.74	516.74	창고시설	1/0	계획관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
25	20196500000P002036	제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 700-2	1,989	793.27	883.4	창고시설	2/0	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	도로변 출입구를 제외한 부분 3m 이상 차폐 조경(수고 3m 이상)계획 바랍니다. 제2동 앞 조경계획 바랍니다.

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
26	2019650000P002088	제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 1391-1	316	252.62	252.62	제1종근린생활시설	3/	계획관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
27	2019650000P001971	제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 2930	325	56.21	79.47	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	전체 건물 배치도 및 대지 중·횡단면도(원지반고, 계획지반고 포함) 제시 바랍니다.
28	2019650000P001972	제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 2930	365	56.21	79.47	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	전체 건물 배치도 및 대지 중·횡단면도(원지반고, 계획지반고 포함) 제시 바랍니다.
29	2019650000P001974	제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 2931-3	333	56.21	79.47	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	전체 건물 배치도 및 대지 중·횡단면도(원지반고, 계획지반고 포함) 제시 바랍니다.
30	2019650000P001976	제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 2931-3	359	56.21	79.47	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	전체 건물 배치도 및 대지 중·횡단면도(원지반고, 계획지반고 포함) 제시 바랍니다.
31	2019650000P001992	제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 331-10	658	30.6	30.6	단독주택	1/	생산관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
32	2019650000P001576	제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 4171-1	1,877	379.8	295.38	단독주택	1/	계획관리지역	'19. 6. 13.		보류	허가권자의 신청사항이 없습니다.
33	2019650000P002056	제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 134	378	46.5	64.5	공동주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	층고 검토바랍니다.(반자 높이는 2.1m 이상) 통로 폭 검토 바랍니다. 경사지붕 계획 바랍니다.
34	2019650000P002082	제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 51-32	1,068	212.4	370.26	단독주택	2/	보전관리지역	'19. 6. 13.		보류	층고 검토바랍니다.(반자 높이는 2.1m 이상) 통로 폭 검토 바랍니다. 경사지붕 계획 바랍니다.
35	2019650000P001993	제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 산 111	4,019	494.88	757.6	단독주택	2/	생산관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
36	2019650000P002000	제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 2471	1,448	407.36	945.2	제2종근린생활시설	3/1	자연녹지지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
37	2019650000P002038	제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 1613	1,000	130.8	130.8	창고시설	1/	생산관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
38	2019650000P001959	제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀리 147-7	722.5	433.41	1,444.77	단독주택	5/	제2종일반주거지역	'19. 6. 13.		재심의	지구단위계획지침 층수 검토 바랍니다.
39	2019650000P002049	제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀리 227-3	420	54.6	54.6	단독주택	1/	제2종일반주거지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
40	2019650000P001958	제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀리 247-1	443	255.32	761.9	제2종근린생활시설	4/	제2종일반주거지역	'19. 6. 13.		조건부동의	단열재 기초 상부 설치계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
41	2019650000P001964	제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀리 326	364	212.32	325.19	단독주택	4/	제1종일반주거지역	'19. 6. 13.		조건부동의	옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 근생시설은 건축물 하부로 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
42	2019650000P002007	제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀리 1386-5	60	42.36	127.08	제1종근린생활시설	4/	일반상업지역	'19. 6. 13.		조건부동의	단열재 기초 상부 설치계획 바랍니다. 옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 옥탑층 층수 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
43	2019650000P002050	제주특별자치도 제주시 연동 1313	1,496	297	499.61	제2종근린생활시설	3/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		조건부동의	주차 출입구 경사는 도로변 2m 후퇴 후 계획 바랍니다. 2층 데크 부분 바닥면적 산입여부 검토 바랍니다. 대지분할 최소한도 검토 바랍니다. 옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
44	2019650000P002060	제주특별자치도 제주시 연동 2460-1	1,070	211.26	755.34	제1종근린생활시설	4/1	자연녹지지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
45	2019650000P001991	제주특별자치도 제주시 연동 252-12	308.6	150.48	381.14	공동주택	3/1	제2종일반주거지역	'19. 6. 13.		재심의	도시미관 유지를 위해서 본 건물과 일체화 되는 디자인 계획 바랍니다. 기존 건물 피난 통로 확보(1.5m 이상) 바랍니다.
46	2019650000P002031	제주특별자치도 제주시 연동 273-2	426	339.64	1,550.47	제2종근린생활시설	5/2	일반상업지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
47	2019650000P002070	제주특별자치도 제주시 연동 513-1	3,384	1,260.5	5,373.0651	공동주택	4/1	자연녹지지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
48	2019650000P001978	제주특별자치도 제주시 연동 산 146-18	17,156	897.2	897.2	동.식물관련시설	1/0	보전관리지역	'19. 6. 13.		보류	전체위원회에 상정하여 현장 확인 후 심의 진행합니다.
49	2019650000P002064	제주특별자치도 제주시 영평동 2661-3	2,037	404.04	1,308.92	공동주택	4/1	자연녹지지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
50	2019650000P002081	제주특별자치도 제주시 오라상동 2241-7	181	90.14	90.14	제1종근린생활시설	1/0	자연녹지지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
51	2019650000P002101	제주특별자치도 제주시 오라상동 2272-8	209	103.52	220.92	단독주택	3/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
52	2019650000P002057	제주특별자치도 제주시 오라이동 1622-1	7,836	1,596.34	4,092.1	종교시설	1/0	자연녹지지역	'19. 6. 13.		재심의	색채는 한국표준색상표에 맞게 표기 바랍니다. 본당 1, 2층 화장실은 각 층별로 장애인 화장실(남, 녀 구분) 계획 바랍니다. 옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 차량 출입 경사로는 도로변에서 2m 후퇴하여 계획 바랍니다. 주차면 투수성 포장계획 바랍니다.
53	2019650000P002026	제주특별자치도 제주시 오라이동 3162-2	2,259	508.59	1,198.84	운동시설	3/1	자연녹지지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
54	2019650000P002028	제주특별자치도 제주시 오라이동 3709-11	9,990	1,982.4	1,982.4	창고시설	1/	생산관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
55	2019650000P002030	제주특별자치도 제주시 오라이동 44	6,935	1,368.105	4,737.79	공동주택	4/1	자연녹지지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
56	2019650000P001981	제주특별자치도 제주시 오라이동 849-8	3,154	607.55	867.95	제1종근린생활시설	2/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		조건부동의	옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
57	2019650000P002004	제주특별자치도 제주시 외도일동 107-5	400	77.82	77.82	위험물저장 및처리시설	1/0	자연녹지지역	'19. 6. 13.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. -10B-1023 → 10B-1013 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
58	2019650000P002025	제주특별자치도 제주시 외도일동 131-1	1,511	231.42	910.22	단독주택	4/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
59	2019650000P002063	제주특별자치도 제주시 외도일동 445-9	407	210.52	853.54	제2종근린생활시설	5/	준주거지역	'19. 6. 13.		재심의	경관·건축 공동위원회 심의 대상임
60	2019650000P002041	제주특별자치도 제주시 용담일동 2672-3	1,560	759.6783	3,764.2014	공동주택	7/1	준주거지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
61	2019650000P002035	제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 743	505	194.13	287.25	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	해안 도로변 개방강 확보를 위하여 건축물은 90도 회전하는 배치계획 바랍니다.
62	2019650000P002003	제주특별자치도 제주시 이도이동 1998-7	455.4	271.04	560.47	제2종근린생활시설	3/	제1종일반주거지역	'19. 6. 13.		재심의	다락 주계단 삭제 또는 물매 방향으로 조정하는 계획 바랍니다. 다락창 길이는 지붕길이의 1/3 이하로 계획 바랍니다. 단열재 기초 상부 계획 바랍니다.
63	2019650000P002096	제주특별자치도 제주시 이도이동 87	810	350.2	554.26	공동주택	2/	제1종일반주거지역	'19. 6. 13.		재심의	도서 보완 바랍니다. - 대지 중·횡단면도(원지반고, 계획지반고 포함) 제시 바람
64	2019650000P002091	제주특별자치도 제주시 이도일동 1421-13	1,535	550.71	1,644.25	업무시설	3/1	일반상업지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
65	2019650000P002100	제주특별자치도 제주시 일도일동 1279-5	1,303	1,034.107	10,945.9398	공동주택	12/3	일반상업지역	'19. 6. 13.		취하	신청인 자진 취하
66	2019650000P001968	제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 268	3,993	574.88	676.32	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 지붕 징크(N2 → N3) 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
67	2019650000P001997	제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 285	887	165	165	창고시설	1/	보전관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
68	2019650000P002062	제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 385-9	4,999	989.86	1,225.99	제2종근린생활시설	2/	생산관리지역	'19. 6. 13.		재심의	성토 높이는 3m 이하로 계획 바랍니다. 옥상 자연재 마감계획 바랍니다. 기초는 원지반 이하로 계획 바랍니다.

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
69	2019650000P002015	제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산 60-36	4,698	874	1,629.35	단독주택	2/0	생산관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
70	2019650000P002087	제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 2493	9,866	2,508.8	3,112.48	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	비채광 방향 건축물 전체 높이의 1/2이상 이격하여 배치하는 계획 바랍니다. 회차공간 확보하는 계획 바랍니다.
71	2019650000P001996	제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 2753-3	1,320	157.32	99.7	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
72	2019650000P002017	제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 693	1,000	176.24	290.24	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	전체 배치도 상에 건축물 인동간격 표시 바랍니다. 전체 대지 중·횡단면도(현지반고, 계획지반고 포함) 제시 바랍니다. 8필지 건축물은 경사지붕 계획 바랍니다. 4필지 건축물은 옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 비채광 방향 건축물 전체 높이의 1/2 이상 이격하는 계획 바랍니다. 3필지 건축물은 대지 경계선에 순응하는 배치계획 바랍니다.
73	2019650000P002018	제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 693	1,000	176.24	290.24	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	전체 배치도 상에 건축물 인동간격 표시 바랍니다. 전체 대지 중·횡단면도(현지반고, 계획지반고 포함) 제시 바랍니다. 8필지 건축물은 경사지붕 계획 바랍니다. 4필지 건축물은 옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 비채광 방향 건축물 전체 높이의 1/2 이상 이격하는 계획 바랍니다. 3필지 건축물은 대지 경계선에 순응하는 배치계획 바랍니다.
74	2019650000P002019	제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 693	544	157.13	302.26	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	전체 배치도 상에 건축물 인동간격 표시 바랍니다. 전체 대지 중·횡단면도(현지반고, 계획지반고 포함) 제시 바랍니다. 8필지 건축물은 경사지붕 계획 바랍니다. 4필지 건축물은 옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 비채광 방향 건축물 전체 높이의 1/2 이상 이격하는 계획 바랍니다. 3필지 건축물은 대지 경계선에 순응하는 배치계획 바랍니다.
75	2019650000P002020	제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 693	858	336.66	582.61	제1종근린생활시설	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	전체 배치도 상에 건축물 인동간격 표시 바랍니다. 전체 대지 중·횡단면도(현지반고, 계획지반고 포함) 제시 바랍니다. 8필지 건축물은 경사지붕 계획 바랍니다. 4필지 건축물은 옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 비채광 방향 건축물 전체 높이의 1/2 이상 이격하는 계획 바랍니다. 3필지 건축물은 대지 경계선에 순응하는 배치계획 바랍니다.
76	2019650000P002021	제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 693	257	75	138	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	전체 배치도 상에 건축물 인동간격 표시 바랍니다. 전체 대지 중·횡단면도(현지반고, 계획지반고 포함) 제시 바랍니다. 8필지 건축물은 경사지붕 계획 바랍니다. 4필지 건축물은 옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 비채광 방향 건축물 전체 높이의 1/2 이상 이격하는 계획 바랍니다. 3필지 건축물은 대지 경계선에 순응하는 배치계획 바랍니다.
77	2019650000P002022	제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 693	249	75	138	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	전체 배치도 상에 건축물 인동간격 표시 바랍니다. 전체 대지 중·횡단면도(현지반고, 계획지반고 포함) 제시 바랍니다. 8필지 건축물은 경사지붕 계획 바랍니다. 4필지 건축물은 옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 비채광 방향 건축물 전체 높이의 1/2 이상 이격하는 계획 바랍니다. 3필지 건축물은 대지 경계선에 순응하는 배치계획 바랍니다.

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
78	2019650000P002023	제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 693	252	75	138	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	전체 배치도 상에 건축물 인동간격 표시 바랍니다. 전체 대지 종·횡단면도(현지반고, 계획지반고 포함) 제시 바랍니다. 8필지 건축물은 경사지붕 계획 바랍니다. 4필지 건축물은 옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 비채광 방향 건축물 전체 높이의 1/2 이상 이격하는 계획 바랍니다. 3필지 건축물은 대지 경계선에 순응하는 배치계획 바랍니다.
79	2019650000P002024	제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 693	336	133.43	266.11	단독주택	2/	계획관리지역	'19. 6. 13.		재심의	전체 배치도 상에 건축물 인동간격 표시 바랍니다. 전체 대지 종·횡단면도(현지반고, 계획지반고 포함) 제시 바랍니다. 8필지 건축물은 경사지붕 계획 바랍니다. 4필지 건축물은 옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 비채광 방향 건축물 전체 높이의 1/2 이상 이격하는 계획 바랍니다. 3필지 건축물은 대지 경계선에 순응하는 배치계획 바랍니다.
80	2019650000P001999	제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 2550	609	126.7	126.7	창고시설	1/	공장설립제한지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
81	2019650000P002044	제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 2398	2,041	540.1	544.79	단독주택	2/		'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
82	2019650000P002058	제주특별자치도 제주시 조천읍 와흘리 1326-1	543	72	72	창고시설	1/	계획관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
83	2019650000P001984	제주특별자치도 제주시 조천읍 와흘리 758	990	99	99	창고시설	1/0	계획관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
84	2019650000P001773	제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 68-5	992	180	180	창고시설	/		'19. 6. 13.	도로지정	보류	허가권자의 신청사항이 없습니다.
85	2019650000P001986	제주특별자치도 제주시 추자면 옥리 217	617	157.5	157.5	창고시설	1/	계획관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
86	2019650000P001966	제주특별자치도 제주시 한경면 금등리 964-4	1,846	183.54	197.94	단독주택	2/0	계획관리지역	'19. 6. 13.	도로지정	재심의	도로지정 심의 기준에 맞게 도서 보완 바랍니다.(측량성과도 제출 등)
87	2019650000P001919	제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 1810-1	536	115.49	160.3	단독주택	/	계획관리지역	'19. 6. 13.	도로지정	원안동의	도로지정 심의 사항임.
88	2019650000P002110	제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 801	1,315	173.89	252.05	단독주택	2/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		조건부동의	색상 조정 바랍니다. - 지붕징크(N2 → N3) 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
89	2019650000P002086	제주특별자치도 제주시 한경면 용수리 1672-1	98	17.02	17.02	창고시설	1/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		재심의	한국 표준 색상표에 맞는 색상표기 바랍니다.

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
90	20196500000P002008	제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 2069-1	2,245	746.92	3,674.68	제1종근린생활시설	4/1	계획관리지역	'19. 6. 13.		조건부동의	인접대지와의 단차는 3m 이하로 계획 바랍니다. 주차램프는 도로변에서 2m 후퇴하여 계획 바랍니다. 옥상은 50%이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
91	20196500000P001957	제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 113	267	113	108.57	단독주택	1/	계획관리지역	'19. 6. 13.	도로지정	원안동의	도로지정 심의 사항임.
92	20196500000P002013	제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 957	930	325.41	794.08	제2종근린생활시설	3/1	자연녹지지역	'19. 6. 13.		조건부동의	기초는 전체가 지반에 묻히는 계획 바랍니다. 단열재 기초 상부 설치계획 바랍니다. 승강기 홀 여유공간 확보 바랍니다. 옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
93	20196500000P001983	제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 99	756	192	192	창고시설	1/0	계획관리지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
94	20196500000P002039	제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 1413	317	104.61	144.46	단독주택	2/	제1종일반주거지역	'19. 6. 13.		재심의	막다른 도로 건축선 후퇴 검토 바랍니다. 정복일조 검토 바랍니다. 지붕은 경사 또는 평지붕으로 통일된 디자인 계획 바랍니다.
95	20196500000P002014	제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 1922-11	362	214.43	549.43	단독주택	4/0	제2종일반주거지역	'19. 6. 13.		재심의	한국표준색상표에 맞는 색채 표기 바랍니다.
96	20196500000P001970	제주특별자치도 제주시 한림읍 수원리 826-6	471	175.81	258.45	제1종근린생활시설	2/	자연녹지지역	'19. 6. 13.	도로지정	원안동의	도로지정 심의 사항임.
97	20196500000P002037	제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 3032	193	95.9	185.8	노유자시설	2/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		조건부동의	옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
98	20196500000P001998	제주특별자치도 제주시 해안동 2086	2,738	544.8	1,944.69	공동주택	4/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
99	20196500000P002052	제주특별자치도 제주시 해안동 2385-12	372	71.68	245.52	제1종근린생활시설	3/1	생산녹지지역	'19. 6. 13.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 2.5YR 6/10 → 2.5YR 0177 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
100	20196500000P002105	제주특별자치도 제주시 화북이동 3184	1,499	299.16	299.16	제2종근린생활시설	1/	자연녹지지역	'19. 6. 13.		조건부동의	물탱크는 지하로 설치하는 계획 바랍니다. 주차면 투수성 마감계획 바랍니다. 옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
101	20196500000P002006	제주특별자치도 제주시 화북이동 3478-1	680	256.76	507.92	창고시설	2/0	제2종일반주거지역	'19. 6. 13.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.



연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
102	2019650000P002040	제주특별자치도 제주시 화북이동 4999-5	1,295.55	740.22	3,109.46	공동주택	5/1	제2종일반주거지역	'19. 6. 13.		재심의	층수 검토 바랍니다.
103	2019650000P002098	제주특별자치도 제주시 화북이동 876-1	605	156	222	창고시설	/	준공업지역	'19. 6. 13.		조건부동의	주차 차로는 대지 내 계획 바랍니다. 화장실은 건물 내부로 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
104	2019650000P002111	제주특별자치도 제주시 화북일동 1054-17	893	399.46	399.46	제1종근린생활시설	1/0	제1종일반주거지역	'19. 6. 13.		재심의	도서 보완바랍니다.(대지 경계 내에 관계규정에 맞게 작성 바랍니다.)
105	2019650000P002055	제주특별자치도 제주시 회천동 463-2	9,000	999	987	창고시설	1/	생산녹지지역	'19. 6. 13.		조건부동의	색채는 입면도 기준으로 색채계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.