2015년11월 월산 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일 날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ 제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.

☞ 이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.

☞ 월산정수장 급수구역은 연동,노형,외도,이호,도두동 일부입니다.

	검 사 항 목	수질기준	검사결과		검 사 항 목	수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	2.0	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.002
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	31
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.9	38	아연(Zn)	3mg/L이하	불검출
39	염소이온	250mg/L이하	9.6	40	증발잔류물	500mg/L이하	82
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.21	44	황산이온	200mg/L이하	3
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.45
47	보론(B)	1.0mg/L이하	불검출	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	0.001
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 별도봉 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일　　　　　　　　　　날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ 제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.

☞ 이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.

☞ 별도봉정수장 급수구역은 건입동, 일도1·2동, 이도1동, 삼도2동, 화북동 일부입니다.

	검 사 항 목	수질기준	검사결과		검 사 항 목	수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	1.5	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	불검출
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	25
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.9	38	아연(Zn)	3mg/L이하	불검출
39	염소이온	250mg/L이하	7.6	40	증발잔류물	500mg/L이하	76
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.18	44	황산이온	200mg/L이하	3
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.45
47	보론(B)	1.0mg/L이하	불검출	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 오라 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일 날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ 제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.

☞ 이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.

☞ 오라정수장 급수구역은 용담1・2동, 삼도1동, 오라동, 이도2동 일부입니다.

	검 사 항 목	수질기준	검사결과		검 사 항 목	수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	1.6	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	불검출
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	29
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.7	38	아연(Zn)	3mg/L이하	불검출
39	염소이온	250mg/L이하	9.4	40	증발잔류물	500mg/L이하	82
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.17	44	황산이온	200mg/L이하	4
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.48
47	보론(B)	1.0mg/L이하	불검출	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 도련 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일 날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ 제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.

☞ 이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.

☞ 도련정수장 급수구역은 삼양동, 화북동 일부입니다.

검 사 항 목		수질기준	검사결과	검 사 항 목		수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	1.9	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	불검출
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	29
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.8	38	아연(Zn)	3mg/L이하	0.005
39	염소이온	250mg/L이하	9.3	40	증발잔류물	500mg/L이하	82
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.14	44	황산이온	200mg/L이하	3
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.46
47	보론(B)	1.0mg/L이하	불검출	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 강정 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일 날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ 제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.

☞ 이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.

☞ 강정정수장 급수구역은 송산동, 정방동, 천지동, 서홍동, 대륜동, 대천동, 중문동 일부입니다.

	검 사 항 목	수질기준	검사결과		검 사 항 목	수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	1.3	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.002
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1,1,1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1,1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	20
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	8.0	38	아연(Zn)	3mg/L이하	불검출
39	염소이온	250mg/L이하	6.0	40	증발잔류물	500mg/L이하	62
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.14	44	황산이온	200mg/L이하	2
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.48
47	보론(B)	1.0mg/L이하	불검출	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1,4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 한림 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일 날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ 제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.

☞ 이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.

☞ 한림정수장 급수구역은 한림읍 ,한경면, 애월읍 일부입니다.

	검 사 항 목	수질기준	검사결과		검 사 항 목	수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	7.9(6.1)	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	불검출
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	57
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.9	38	아연(Zn)	3mg/L이하	0.003
39	염소이온	250mg/L이하	14.2	40	증발잔류물	500mg/L이하	140
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.08	44	황산이온	200mg/L이하	7
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.49
47	보론(B)	1.0mg/L이하	0.02	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임, 질산성질소 ( )는 배수지.

2015년11월 어승생 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일 날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ 제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.

☞ 이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.

☞ 어승생정수장 급수구역은 표선면(성읍), 아라동, 애월읍, 제주시 중산간지역 일부입니다.

	검 사 항 목	수질기준	검사결과		검 사 항 목	수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	0.2	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.002
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	11
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.8	38	아연(Zn)	3mg/L이하	0.006
39	염소이온	250mg/L이하	3.8	40	증발잔류물	500mg/L이하	43
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.11	44	황산이온	200mg/L이하	2
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.44
47	보론(B)	1.0mg/L이하	불검출	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	0.001	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	0.001
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 구좌 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일　　　　　　　　　　　　　날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ **제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.**

☞ **이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.**

☞ **구좌정수장 급수구역은 구좌읍(동복,김녕,행원,월정리), 조천읍(함덕,대흘2,선흘1리)입니다.**

검 사 항 목		수질기준	검사결과	검 사 항 목		수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	1.8	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	불검출
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	29
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	8.0	38	아연(Zn)	3mg/L이하	불검출
39	염소이온	250mg/L이하	21.6	40	증발잔류물	500mg/L이하	104
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.06	44	황산이온	200mg/L이하	5
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.45
47	보론(B)	1.0mg/L이하	0.01	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 남원 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일 날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ 제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.

☞ 이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.

☞ 남원정수장 급수구역은 구좌읍, 남원읍, 성산읍, 성읍, 동홍, 서홍, 중앙, 효돈, 송산동 일부입니

검 사 항 목		수질기준	검사결과	검 사 항 목		수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	1.9	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	불검출
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	29
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.9	38	아연(Zn)	3mg/L이하	불검출
39	염소이온	250mg/L이하	7.9	40	증발잔류물	500mg/L이하	79
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.09	44	황산이온	200mg/L이하	2
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.49
47	보론(B)	1.0mg/L이하	불검출	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 애월 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일　　　　　　　　　　　　　　날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ **제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.**

☞ **이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.**

☞ **애월정수장 급수구역은 애월읍(광령1·3리), 연동, 노형동 일부입니다.**

	검 사 항 목	수질기준	검사결과		검 사 항 목	수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	2.2	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	불검출
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	31
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.9	38	아연(Zn)	3mg/L이하	0.005
39	염소이온	250mg/L이하	10.4	40	증발잔류물	500mg/L이하	82
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.17	44	황산이온	200mg/L이하	3
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.49
47	보론(B)	1.0mg/L이하	불검출	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 조천 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일 날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ 제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.

☞ 이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.

☞ 조천정수장 급수구역은 일도2, 이도2, 아라, 조천읍(조천,신촌,와흘,대흘1리) 일부입니다.

	검 사 항 목	수질기준	검사결과		검 사 항 목	수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	3.7	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	불검출
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	36
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.9	38	아연(Zn)	3mg/L이하	불검출
39	염소이온	250mg/L이하	14.4	40	증발잔류물	500mg/L이하	100
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.10	44	황산이온	200mg/L이하	5
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.49
47	보론(B)	1.0mg/L이하	불검출	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 토평 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일 날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ 제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.

☞ 이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.

☞ 토평정수장 급수구역은 서귀포시 동홍동, 서홍동, 중앙동 일부 입니다.

검 사 항 목		수질기준	검사결과	검 사 항 목		수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	1.4	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	불검출
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	23
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.7	38	아연(Zn)	3mg/L이하	불검출
39	염소이온	250mg/L이하	6.1	40	증발잔류물	500mg/L이하	63
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.06	44	황산이온	200mg/L이하	2
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.48
47	보론(B)	1.0mg/L이하	불검출	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 금악 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일 날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ 제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.

☞ 이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.

☞ 금악정수장 급수구역은 한림읍, 한경면, 애월읍 일부입니다.

	검 사 항 목	수질기준	검사결과		검 사 항 목	수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	0.6	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	불검출
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	51
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	8.0	38	아연(Zn)	3mg/L이하	불검출
39	염소이온	250mg/L이하	9.1	40	증발잔류물	500mg/L이하	127
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.08	44	황산이온	200mg/L이하	2
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.45
47	보론(B)	1.0mg/L이하	불검출	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 서광 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일 날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ **제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.**

☞ **이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.**

☞ **서광정수장 급수구역은 대정읍 전지역, 안덕면 일부입니다.**

	검 사 항 목	수질기준	검사결과		검 사 항 목	수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	2.4	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	불검출
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	29
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	8.0	38	아연(Zn)	3mg/L이하	불검출
39	염소이온	250mg/L이하	10.2	40	증발잔류물	500mg/L이하	88
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.08	44	황산이온	200mg/L이하	4
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.50
47	보론(B)	1.0mg/L이하	불검출	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 유수암 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일 날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ **제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.**

☞ **이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.**

☞ **유수암정수장 급수구역은 월산·오라정수장 보충 및 애월읍 일부입니다.**

검 사 항 목		수질기준	검사결과	검 사 항 목		수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	1.5	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	불검출
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	28
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	8.0	38	아연(Zn)	3mg/L이하	불검출
39	염소이온	250mg/L이하	10.9	40	증발잔류물	500mg/L이하	85
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.08	44	황산이온	200mg/L이하	2
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.43
47	보론(B)	1.0mg/L이하	불검출	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임

2015년11월 회수 정수장 수질검사 결과

시료채수일자 : 2015년 11월 5일　　　　날 씨 : 맑음

수돗물! 안심하고 마셔도 됩니다

☞ 제주특별자치도수자원본부에서는 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위하여 매일 6, 매주 14, 매월 53, 분기 97개항목(법정59,감시38)수질검사를 실시하고 있습니다.

☞ 이 달의 정수장 수질검사 결과는 먹는물 수질기준에 적합합니다.

☞ 회수정수장 급수구역은 강정정수장 보충 및 중문동 일부입니다.

검 사 항 목		수질기준	검사결과	검 사 항 목		수질기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	납(Pb)	0.01mg/L이하	불검출	4	불소(F)	1.5mg/L이하	불검출
5	비소(As)	0.01mg/L이하	불검출	6	세레늄(Se)	0.01mg/L이하	불검출
7	수은(Hg)	0.001mg/L이하	불검출	8	시안(CN)	0.01mg/L이하	불검출
9	크롬(Cr)	0.05mg/L이하	불검출	10	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
11	질산성질소	10mg/L이하	0.3	12	카드뮴(Cd)	0.005mg/L이하	불검출
13	페놀(Phenol)	0.005mg/L이하	불검출	14	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	불검출
15	다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	16	파라티온	0.06mg/L이하	불검출
17	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	18	페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출
19	카바릴	0.07mg/L이하	불검출	20	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
23	디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	24	벤젠(Benzene)	0.01mg/L이하	불검출
25	톨루엔(Toluene)	0.7mg/L이하	불검출	26	에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출
27	크실렌	0.5mg/L이하	불검출	28	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출
29	사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	30	경도(Hardness)	300mg/L이하	41
31	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	불검출	32	냄새(Odor)	이취 없을 것	적합
33	맛(Taste)	이미 없을 것	적합	34	동(Cu)	1.0mg/L이하	불검출
35	색도(Colority)	5도 이하	불검출	36	세제(ABS)	0.5mg/L이하	불검출
37	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	8.5	38	아연(Zn)	3mg/L이하	불검출
39	염소이온	250mg/L이하	8.9	40	증발잔류물	500mg/L이하	138
41	철(Fe)	0.3mg/L이하	불검출	42	망간(Mn)	0.05mg/L이하	불검출
43	탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.07	44	황산이온	200mg/L이하	2
45	알루미늄(Al)	0.2mg/L이하	불검출	46	잔류염소	4mg/L이하	0.46
47	보론(B)	1.0mg/L이하	0.02	48	클로로포름	0.08mg/L이하	불검출
49	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	50	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	공란
51	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	공란	52	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	공란
53	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	공란	54	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	공란
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	불검출	56	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	불검출
57	1.4-다이옥산	0.05mg/L이하	불검출	58	포름알데히드	0.5mg/L이하	공란

■ 항목은 분기 검사항목임