

## 제주특별자치도 상수원수(호소수) 수질검사 결과 알림

- 제주특별자치도 상하수도본부에서는 추자도 제3저수지(호소수)를 정기적으로 수질검사를 실시하고 있습니다.
- 2017년 3분기 실시한 수질검사결과는 아래와 같습니다.

### □ 수질검사 결과

(단위:mg/L, 수소이온농도, 총대장균군, 분원성대장균군제외)

구 분		검 사 결 과	비 고
추자 저수지	수소이온농도	7.2	
	화학적산소요구량	3.7	
	부유물질량	1.3	
	용존산소량	7.6	
	총대장균군	5.8X 10 <sup>3</sup>	
	분원성대장균군	불검출	
	총유기탄소	3.59	

※ 상기 결과는 7,8월 평균값이며, 9월은 장기가뭄 등으로 인해 취수가 중단 되어, 수질검사를 실시하지 않음.

※ 수질에 대하여 궁금하신 점은 제주특별자치도상하수도본부 상수도부 상수도정책시설편로 **전화(750-7866)** 주시면 성심껏 알려드리겠습니다.

## 제주특별자치도 상수원수(호소수) 수질검사 결과 알림

- 제주특별자치도 상하수도본부에서는 어승생 수원지(호소수)를 정기적으로 수질검사를 실시하고 있습니다.
- 2017년 3분기 실시한 수질검사결과는 아래와 같습니다.

### □ 수질검사 결과

(단위:mg/L, 수소이온농도, 총대장균군, 분원성대장균군제외)

구 분	검 사 결 과		비 고	
	어승생1수원	어승생2수원		
어승생 저수지	수소이온농도		7.8	
	화학적산소요구량	가뭄	2.6	
	부유물질량	으로	1.0	
	용존산소량	인해	7.8	
	총대장균군	물량	41	
	분원성대장균군	부족	불검출	
	총유기탄소	중단)	1.7	

- ※ 상기 결과는 7,8월 평균값이며, 9월은 장기가뭄 등으로 인해 취수가 중단 되어, 수질검사를 실시하지 않음.
- ※ 어승생1저수지는 취수중단(장기 가뭄영향, 저수부족으로 인해 2016년 11월부터 취수 중단함.)
- ※ 수질에 대하여 궁금하신 점은 제주특별자치도상하수도본부 상수도정책시설과로 **전화(750-7866)** 주시면 성심껏 알려드리겠습니다.

## 제주특별자치도 상수원수(해수) 수질검사 결과 알림

- 제주특별자치도 상하수도본부에서는 추자도 담수장 상수원수(해수)를 정기적으로 수질 검사를 실시하고 있습니다.
- 2017년 3분기 실시한 수질검사결과는 아래와 같습니다.

### □ 수질검사 결과

(단위:mg/L, 수소이온농도, 총대장균군, 분원성대장균군제외)

구 분	검 사 결 과	비 고	
	해수		
어승생 저수지	수소이온농도(pH)	8.2	
	화학적산소요구량(COD)	0.4	
	노르말핵산추출물질 (동식물유지류)함유량	불검출	
	총대장균군	불검출	
	분원성대장균군	불검출	
	분원성대장균군	불검출	

※ 수질에 대하여 궁금하신 점은 제주특별자치도상하수도본부 상수도정책시설과로 전화(750-7866) 주시면 성심껏 알려드리겠습니다.