

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3296	3297	3298	3299	3300
지 하 수 명		정실4(D-261)	고다시(D-272)	해안(D-248)	도련1(D-13)	도련2(D-126)
채 수 일 자		2017-7-11	2017-7-11	2017-7-11	2017-7-11	2017-7-11
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	3.4	2.0	0.5	0.7	1.7
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.04	0.04	0.20	0.07	0.15
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.30	0.70	0.70	0.30	0.40

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3301	3302	3303	3304	3305
지 하 수 명		봉개3(D-317)	월평(D-286)	영평2(94)	명도암(D-285)	용강(D-260)
채 수 일 자		2017-7-11	2017-7-11	2017-7-11	2017-7-11	2017-7-11
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.6	0.6	0.6	0.4	0.2
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.06	0.17	0.15	0.37	0.12
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.30	0.13	0.40	0.25	0.35

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3306	3307	3308	3309	3310
지 하 수 명		목석원2(D-249)	정실5호(94)	정실6호(D-318)	금악1(D-230)금악지구	광령(F-249)
채 수 일 자		2017-7-11	2017-7-11	2017-7-11	2017-7-7	2017-7-11
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	0.15	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.8	0.4	0.1	1.1	0.2
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.06	0.04	0.08	0.04	0.23
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.37	0.40	0.60	0.30	0.10

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3311	3312	3313	3314	3315
지 하 수 명		유수암(F-486)	어음(F-530)	고성2(F-485)	한동(D-12) 한동 지구	덕천(D-265) 송당 지구
채 수 일 자		2017-7-12	2017-7-12	2017-7-11	2017-7-12	2017-7-12
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.6	1.4	0.2	4.9	1.8
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.14	0.04	0.15	0.35	0.10
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.42	0.31	0.70	0.30	0.70

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3316	3317	3318	3319	3320
지 하 수 명		송당7(F-511)	송당(D-324)	와산(D-232) 와산 지구	와홀1(F-71)	교래(F-264)
채 수 일 자		2017-7-12	2017-7-12	2017-7-12	2017-7-12	2017-7-12
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.4	0.8	0.6	1.2	0.5
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.04	0.19	0.06	0.05	0.14
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.80	0.65	0.12	0.10	0.35

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3321	3322	3323	3324	3325
지 하 수 명		대출2(F-267)	와출(S-18)	선출2(F-268) 선출지구	토평(D-125)	상호(D-177)
채 수 일 자		2017-7-12	2017-7-12	2017-7-12	2017-7-3	2017-7-3
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.2	1.2	0.6	0.7	1.9
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.08	0.09	0.11	0.07	0.07
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.32	0.10	0.15	0.42	0.55

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3326	3327	3328	3329	3330
지 하 수 명		웃법호촌(F-36)	동홍(D-187)	서홍1(D-215)	서홍2(D-262)	호근2(D-217)
채 수 일 자		2017-7-3	2017-7-3	2017-7-3	2017-7-3	2017-7-3
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.4	0.2	0.2	2.0	0.6
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.07	0.05	0.07	0.05	0.07
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.60	0.65	0.25	0.75	0.25

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3331	3332	3333	3334	3335
지 하 수 명		도순(F-15)	중문(F-40)	하원2(D-241)	색달1(D-39)	색달2(D-205)
채 수 일 자		2017-7-3	2017-7-3	2017-7-3	2017-7-3	2017-7-3
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.3	0.2	0.3	5.7	0.2
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.09	0.07	0.09	0.22	0.24
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.35	0.35	0.45	0.30	0.20

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3336	3337	3338	3339	3340
지 하 수 명		신호(96-1)	도평공업단지(97-1)	서흥(용천수)	상예(용천수)	감산(0-281) 감산지구
채 수 일 자		2017-7-3	2017-7-3	2017-7-3	2017-7-3	2017-7-13
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	0.16	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.0	0.9	2.0	3.7	0.4
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.06	0.05	0.08	0.09	0.10
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.40	0.35	0.30	0.20	0.45

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3341	3342	3343	3344	3345
지 하 수 명		광평(F-296) 광평지구	덕수(F-81) 화순지구	동광2(89) 서광동지구	서광(D-2) 서광지구	위미2-1(D-325) 대성동지구
채 수 일 자		2017-7-13	2017-7-13	2017-7-13	2017-7-13	2017-7-14
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.3	1.6	0.3	1.8	1.5
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.08	0.04	0.12	0.05	0.04
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.20	0.35	0.40	0.35	0.70

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3346	3347	3348	3349	3350
지 하 수 명		남원2(D-53) 남원지구	수망2(89자체) 수망지구	신례2(D-222) 신례지구	신례1(D-84) 공천포지구	남원3(F-26) 위미지구
채 수 일 자		2017-7-14	2017-7-14	2017-7-14	2017-7-14	2017-7-14
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.3	0.2	불검출	1.6	1.3
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.05	0.11	0.04	0.05	0.10
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.48	0.10	0.10	0.15	0.45

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3351	3352	3353	3354	3355
지 하 수 명		하례1(F-20) 하례 1지구	상위미(90자체) 상위미지구	하례2(D-24) 하례 2지구	수산2(D-328) 시 흥지구	난산2(D-194)
채 수 일 자		2017-7-14	2017-7-14	2017-7-14	2017-7-13	2017-7-13
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.5	1.6	0.2	1.9	1.1
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.04	0.05	0.18	0.10	0.04
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.47	0.72	0.50	0.15	0.30

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3356	3357	3358	3359	3360
지 하 수 명		삼달1(W-9) 삼달 지구	수산(91자체) 수 산지구	성읍2(F-270) 성 읍2지구	표선2(R-3) 표선 지구	세화(D-37) 세화1 지구
채 수 일 자		2017-7-13	2017-7-13	2017-7-13	2017-7-13	2017-7-13
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.4	0.7	2.9	0.5	2.2
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.04	0.07	0.07	0.04	0.06
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.30	0.55	0.10	0.40	0.35

2017년 3/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3361	3362	3363	3364	
지 하 수 명		가시(D-224) 가시 지구	표선1(W-12)	하천2(F-32) 하천 지구	화전2(85자체) 고성지구	
채 수 일 자		2017-7-13	2017-7-13	2017-7-13	2017-7-21	
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.7	1.2	2.6	1.9	
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.06	0.04	0.04	0.04	
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.35	0.45	0.30	0.30	