

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3531	3532	3533	3534	3535
지 하 수 명		도련	오라1마을	월산마을	아라	영평1마을
채 수 일 자		2018-4-17	2018-4-17	2018-4-17	2018-4-19	2018-4-17
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.7	2.0	2.9	0.4	0.5
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.14	0.11	0.08	0.13	0.12
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.14	0.44	0.32	0.58	0.18

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3536	3537	3538	3539	3540
지 하 수 명		연동마을	오라2마을	봉개마을	목석원마을	정실마을
채 수 일 자		2018-4-17	2018-4-17	2018-4-17	2018-4-19	2018-4-17
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.7	0.4	1.9	0.8	0.5
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.09	0.09	0.20	0.09	0.07
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.36	0.50	0.26	0.38	0.50

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3541	3542	3543	3544	3545
지 하 수 명		영평마을	명도암마을	월평마을	고다시마을	용강마을
채 수 일 자		2018-4-17	2018-4-17	2018-4-17	2018-4-17	2018-4-17
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.7	0.4	0.3	1.1	0.3
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.10	0.11	0.09	0.08	0.09
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.52	0.40	1.00	0.70	1.00

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3546	3547	3548	3549	3550
지 하 수 명		해안마을	오등	금악2마을	금악1마을	상가
채 수 일 자		2018-4-19	2018-4-17	2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.5	1.0	0.6	0.5	3.7
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.33	0.17	0.05	0.06	0.08
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.37	0.54	0.52	0.38	0.65

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3551	3552	3553	3554	3555
지 하 수 명		고성	어음마을	유수암마을	고성2마을	남읍
채 수 일 자		2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.7	0.2	0.1	0.1	6.5
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.04	0.41	0.44	0.39	0.06
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.62	0.28	0.40	0.37	0.32

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3556	3557	3558	3559	3560
지 하 수 명		광령마을	소길	어도	교래마을	와홀마을
채 수 일 자		2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19	2018-4-17
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.2	1.3	6.5	0.3	1.0
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.28	0.05	0.08	0.05	0.07
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.12	0.40	0.34	0.18	0.50

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3561	3562	3563	3564	3565
지 하 수 명		대출2마을	교래2마을	선출마을	와출1마을	대출마을
채 수 일 자		2018-4-17	2018-4-17	2018-4-19	2018-4-17	2018-4-19
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.4	0.6	0.8	1.4	1.4
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.10	0.10	0.10	0.12	0.04
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.20	0.70	0.34	0.25	0.14

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3566	3567	3568	3569	3570
지 하 수 명		와산마을	대출1마을	상도마을	한동마을	송당1마을
채 수 일 자		2018-4-19	2018-4-17	2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.6	1.4	3.1	5.3	0.7
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.10	0.05	0.04	0.05	0.04
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.16	0.15	0.18	0.12	0.80

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3571	3572	3573	3574	3575
지 하 수 명		송당2마을	덕천마을	상도1	용흥마을	공업단지마을
채 수 일 자		2018-4-19	2018-4-19	1900-1-0	2018-4-18	2018-4-18
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	가	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	등	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	중	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	지	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출		불검출	0.30
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출		불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.6	1.0		1.3	0.7
냄새(Odor)	무취	적합	적합		적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합		적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0		0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출		불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.04	0.09		0.14	0.08
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출		불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.35	1.20		0.36	0.82

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3576	3577	3578	3579	3580
지 하 수 명		신호마을	서흥2마을	하례2마을	하원2마을	수련원
채 수 일 자		2018-4-18	2018-4-18	2018-4-18	2018-4-18	
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	가
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	등
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	중
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	지
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.9	2.0	0.2	0.3	
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.10	0.09	0.10	0.10	
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.65	0.36	0.36	0.45	

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3581	3582	3583	3584	3585
지 하 수 명		중문마을	서흥1마을	동흥마을	색달2마을	웃법호촌마을
채 수 일 자		2018-4-18	2018-4-18	2018-4-18	2018-4-18	2018-4-18
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.2	0.2	0.3	0.2	1.4
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.05	0.15	0.06	0.09	0.06
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.25	0.41	0.15	0.36	0.75

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3586	3587	3588	3589	3590
지 하 수 명		호근2마을	상호마을	도순마을	하원1	색달1마을
채 수 일 자		2018-4-18	2018-4-18	2018-4-18	2018-4-18	2018-4-18
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.1	1.9	1.4	0.2	6.7
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.10	0.05	0.13	0.06	0.15
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	0.04
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.15	0.75	0.35	0.32	0.45

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3591	3592	3593	3594	3595
지 하 수 명		토평마을	서흥(용천수)	상예(용천수)	서광마을	상창
채 수 일 자		2018-4-18	2018-4-18	2018-4-18	2018-4-19	2018-4-19
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.9	2.1	4.3	1.5	0.5
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.05	0.04	0.11	0.06	0.10
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.66	0.35	0.05	0.37	0.30

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3596	3597	3598	3599	3600
지 하 수 명		동광마을	광평마을	사계마을	상창마을	서동광1마을
채 수 일 자		2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.6	0.2	1.8	0.3	1.4
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.06	0.09	0.04	0.07	0.07
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.28	0.20	0.37	1.00	0.75

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3601	3602	3603	3604	3605
지 하 수 명		서광2마을	신흥	위미	한남마을	위미1마을
채 수 일 자		2018-4-19	2018-4-17	2018-4-17	2018-4-17	2018-4-17
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.6	1.1	0.1	1.4	2.0
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.06	0.04	0.20	0.11	0.05
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	0.06	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.47	0.70	0.30	0.35	0.40

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3606	3607	3608	3609	3610
지 하 수 명		신례2마을	상위미마을	수망2마을	하례1마을	남원1마을
채 수 일 자		2018-4-17	2018-4-17	2018-4-17	2018-4-17	
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	가
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	등
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	중
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	지
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.2	2.0	0.4	2.6	
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.04	0.04	0.10	0.17	
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.20	0.30	0.70	0.15	

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3611	3612	3613	3614	3615
지 하 수 명		신례1마을	남원2마을	위미2	남원3마을	토산마을
채 수 일 자		2018-4-17	2018-4-17		2018-4-17	2018-4-19
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	가	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	등	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	중	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	지	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출		불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출		불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.3	1.8		2.0	1.7
냄새(Odor)	무취	적합	적합		적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합		적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0		0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출		불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.05	0.10		0.14	0.04
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출		불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.14	0.30		0.25	0.30

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3616	3617	3618	3619	3620
지 하 수 명		세화2	성읍2마을	표선3마을	하천1마을	성읍
채 수 일 자			2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19	
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	가	0	0	0	가
총대장균군	불검출/100ml	등	불검출	불검출	불검출	등
분원성대장균군	불검출/100ml	중	불검출	불검출	불검출	중
대장균	불검출/100ml	지	불검출	불검출	불검출	지
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하		불검출	불검출	불검출	
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하		불검출	불검출	불검출	
질산성질소	10mg/ℓ 이하		1.1	1.8	1.9	
냄새(Odor)	무취		적합	적합	적합	
맛(Taste)	무미		적합	적합	적합	
색도(Colority)	5도 이하		0	0	0	
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하		불검출	불검출	불검출	
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하		0.04	0.04	0.26	
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하		불검출	불검출	불검출	
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하		0.70	0.32	0.14	

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3621	3622	3623	3624	3625
지 하 수 명		세화마을	가시마을	표선1마을	난산마을	삼달마을
채 수 일 자		2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19	2018-4-19
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.8	1.0	3.2	2.2	4.0
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.12	0.14	0.42	0.24	0.18

2018년 2/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3626	3627			
지 하 수 명		수산마을	수산2마을			
채 수 일 자		2018-4-19	2018-4-19			
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과			
일반세균	100CFU/ml이하	0	0			
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출			
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출			
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출			
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출			
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출			
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.2	2.6			
냄새(Odor)	무취	적합	적합			
맛(Taste)	무미	적합	적합			
색도(Colority)	5도 이하	0	0			
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출			
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.08	0.04			
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출			
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.18	0.26			