

1월4주차 구조안전심의 의결서

연번	접수번호	건축구분	심의구분	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의결과	의결내용
1	20196500000P000137	신축	재심의	제주특별자치도 제주시 일도이동 321-19	1,393.7	869.48	8,171.965	공동주택	12/3	일반상업지역	조건부동의	일부 단면(WG, C3 등)에 대한 도면과 구조계산서 일치여부 확인바랍니다. 지반 반력검토와 전단체크 바랍니다. 구조안전 및 내진설계 확인서에서 비구조요소 항목 중 내진설계 대상여부 확인바랍니다. TG6에 대한 특별지진하중 반영 여부를 검토바랍니다.
2	20196500000P000233	신축	재심의	제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 1369-1	492	232.8408	1,137.45	공동주택	7/1	제2종일반주거지역	조건부동의	기준층 총고2.7m에서 파이프 덕트 설치에 따른 가능여부 검토바랍니다. 지하층고 높이에 대한 검토바랍니다.