

4월2주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	심의결과	의결내용
1	20196500000P001287	제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일리 2920-7	3,433	1,022.58	6,711.2	공동주택	6/1	제2종일반주거지역	19.4.10.	재심의	구조계산서와 구조배근도 재검토 바랍니다. 레벨 차이를 고려한 보 배치 및 설계 검토 바랍니다. 구조안전 확인서 수정 바랍니다.
2	20196500000P001106	제주특별자치도 서귀포시 서귀동 322-6	1,526.7	1,149.77	14,545.03	숙박시설	10/3	일반상업지역	19.4.10.	조건부동의	지반조사 시 전단파시험 추가 이행 및 지반종류 재검토 후 구조설계에 반영 바랍니다. 구조안전 확인서 수정 바랍니다.
3	20196500000P001106	제주특별자치도 제주시 노형동 904-1	1,357.5	1,029.4992	17,940.4267	숙박시설	19/3		19.4.10.	원안동의	심의 내용을 준수하시기 바랍니다.
4	20196500000P001107	제주특별자치도 제주시 봉개동 1050	16,578	1,062.27	996.66	제1종근린생활시설	1/	보전녹지지역	19.4.10.	조건부동의	구조안전 확인서 수정 바랍니다. 볼트 연단거리 확인 바랍니다. 주각부에서 베이스 플레이트에 대한 용접표기 검토 바랍니다.
5	20196500000P001287	제주특별자치도 제주시 일도이동 993-6	740.9	443.9577	4,310.6282	공동주택	10/2	준주거지역	19.4.10.	원안동의	심의 내용을 준수하시기 바랍니다.
6	20196500000P001108	제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 93	16,914	1,120.47	1,053.66	제1종근린생활시설	1/	계획관리지역	19.4.10.	조건부동의	구조안전 확인서 수정 바랍니다. 볼트 연단거리 확인 바랍니다. 주각부에서 베이스 플레이트에 대한 용접표기 검토 바랍니다.