

4월4주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도지역	심의일자	심의결과	의결내용
1	201965 00000P 001393	제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일리 2920-7	3,43 3	1,02 2.58	6,71 1.2	공동주택	6/1	제2종일반 주거지역	19. 4. 24.	조건부동의	설계지내력력 확인 후 기초 안전성을 검토 바랍니다. 1층 층고 검토 바랍니다.
2	201965 00000P 001392	제주특별자치도 제주시 연동 276-1	1,40 2	1,11 7.40 8	17.3 66.1 12	업무시설	15/4	일반상업지 역	19. 4. 24.	조건부동의	전이 플레이트 개구부 관련 안전성을 검토 바랍니다. 전이 플레이트 시공 시 동바리 안전성을 검토 바랍니다. 주기를 재확인 하시기 바랍니다. 클링커 층에 대한 기초 안전성을 검토 바랍니다.