

5월 5주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	심의결과	의결내용
1	20196500000P001828	제주특별자치도 제주시 삼도이동 12-12	350	234.86	1,999.8	업무시설	12/1	일반상업지역	'19. 5. 29.	조건부동의	1층 바닥 구조시스템 재검토 바랍니다. 지반조사를 1개 이상 추가로 실시하여 기초 지내력 확인 후 기초 안전성 검토 바랍니다.
2	20196500000P001797	제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 1707	15,364	3,691.47	6,441.59	숙박시설	3/1	계획관리지역	'19. 5. 29.	조건부동의	101동 꺾인 부분에 대한 슬래브 안전성을 검토 바랍니다. BW2 지하 외벽에 대한 최소철근배근을 검토바랍니다.