

10월3주차 구조분야 전문위원회 심의의결서

연번	접수번호	건축구분	심의구분	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	건폐율	용적율	주용도	층수	용도지역	일시	비고	심의결과	의결내용
1	2020650000P002625	신축	재심의	제주특별자치도 서귀포시 서귀동 300-6	751.4	434.2	5,188.6271	57.7855	531.6194	공동주택	13/2	일반상업지역	20.10.14		재심의	설계하중을 재검토 하시기 바랍니다. Load combination 자료를 검토하시기 바랍니다. 보에서 덩트 간섭부분에 대한 검토 바랍니다. 내진상세 및 철근의 인장, 정착, 이음 등 철근상세표기 보완하시기 바랍니다. cG21 배근도 누락되어 검토 바랍니다.
2	2020650000P002699	신축	신규	제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 1774	2,981	1,128.002	5,121.1872	37.84	171.79	공동주택	7/1	제2종일반주거지역	20.10.14		보완	전이보에서 보폭과 철근종류를 통일하시기 바랍니다. 캔틸레버보 연결부위 검토 바랍니다. (2TcG1, 2TB2, 4TcG1 등) 보에서 덩트설치부분에 대한 시공성을 검토바랍니다. 벽체 설계시 철근표기 및 정착길이를 검토하시기 바랍니다. 내진상세도면을 첨부하시기 바랍니다.
3				낙천리 잣길 전망대 시설공사 건축위원회 구조안전심의회 자문의 건								20.10.14		원안동의 (검토의견 제시)	※ 권고사항(검토의견) 하중계산시 중요도 2에서 1로 검토 바랍니다. 철골 샴드로인 검토 후 시공하시기 바랍니다. 공사시 구조감리자를 선정하여 시공하시기 바랍니다. 지반지지력 확인 후 시공하시기 바랍니다.	