

12월4주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일시	구분	심의결과	의결내용
1	20186500000P004425	제주특별자치도 제주시 건입동 943-5	165	98.42	299.72	제2종근린생활시설	4/	제2종일반주거지역	2018.12.31	도로지정	보류	도로지정심의 사항으로 허가권자의 신청사항이 없어 신청시까지 보류합니다.
2	20186500000P005289	제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 454-1	2,126	394.86	344.16	제1종근린생활시설	1/	계획관리지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
3	20186500000P005272	제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동리 1350-1	168	81.03	81.26	단독주택	1/	계획관리지역	2018.12.31		조건부동의	옥상은 50%이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
4	20186500000P005315	제주특별자치도 제주시 노형동 133	4,990	997.16	3,308.08	공동주택	4/1		2018.12.31		재심의	지붕은 경사지붕으로 계획 바랍니다. 자연녹지지역내 세대수 검토 바랍니다.(도시계획조례 검토)
5	20186500000P005256	제주특별자치도 제주시 노형동 168	812	161.37	435.37	제1종근린생활시설	/	생산녹지지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
6	20186500000P005313	제주특별자치도 제주시 노형동 2889	583	346.96	917.72	제1종근린생활시설	4/	제1종일반주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
7	20186500000P005333	제주특별자치도 제주시 노형동 3789-5	305.1	182.26	971.44	제2종근린생활시설	7/	준주거지역	2018.12.31		조건부동의	직통계단 설치 검토 바랍니다. 방화구획 설치 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
8	20186500000P005346	제주특별자치도 제주시 노형동 3805-3	281.7	563.08	563.08	제2종근린생활시설	5/	제2종일반주거지역	2018.12.31		조건부동의	단열재는 매트 기초위에 설치하는 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
9	20186500000P005294	제주특별자치도 제주시 노형동 920-3	1,658.7	1,215.93	17,503.35	공동주택	19/4	일반상업지역	2018.12.31		재심의	색채 조정 바랍니다. - 5YR7/10 → 5YR7/6 건축물의 높이는 최고고도 준수 바랍니다. 지상1층 지하램프 설치시 원활한 차량 진출입을 위해 완충공간을 설치하는 계획 바랍니다. 오피스텔내 발코니 설치는 지양 바랍니다. 라멘구조시 보 층을 충분히 확보하여 적정 층고 계획 바랍니다. 외부 마감재로는 상향하는 계획 바랍니다.
10	20186500000P005274	제주특별자치도 제주시 노형동 산 20-17	20,932	1,507.04	2,047.69	종교시설	2/1	자연환경보전지역	2018.12.31		조건부동의	자연환경보전지역 등 허가시 법규 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일시	구분	심의결과	의결내용
11	20186500000P005254	제주특별자치도 제주시 도남동 761-2	289.5	101.55	317.35	단독주택	4/	제1종일반주거지역	2018.12.31		조건부동의	주차램프는 원활하게 계획 바랍니다. 계단 단면 검토 바랍니다.(진출입 가능 여부) 필로티 보 층 법규 검토 바랍니다. 단열재는 기초 위에 설치하는 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
12	20186500000P005331	제주특별자치도 제주시 도두이동 849	107.050	7,557.28	8,850.39	자원순환관련시설	1/	자연녹지지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
13	20186500000P005293	제주특별자치도 제주시 도련이동 566-3	663	382.09	693.44	제2종근린생활시설	3/0	제2종일반주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
14	20186500000P005300	제주특별자치도 제주시 도련일동 1633-1	1,128	645.56	2,141.3549	공동주택	5/1	제2종일반주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
15	20186500000P005045	제주특별자치도 제주시 삼도일동 498-21	164.7	98.68	246.52	단독주택	4/	제2종일반주거지역	2018.12.31	적용의완화	보류	적용의 완화 신청으로 허가권자의 의견이 도달할시 심의를 진행합니다.
16	20186500000P005291	제주특별자치도 제주시 삼도일동 531-14	396.7	252.56	1,715.6	업무시설	9/1	일반상업지역	2018.12.31		재심의	각층별 다락 층고는 1M 이내로 계획 바랍니다. 필로티 피난통로 확보하는 계획 바랍니다. 개요와 입면도 상 색채 표기가 상이합니다. 조정 바랍니다. 주차타워 벽체 두께 검토 바랍니다.(법규 검토)
17	20186500000P005279	제주특별자치도 제주시 삼양상동 2508	1,498	295.3	242.04	제2종근린생활시설	2/0	자연녹지지역	2018.12.31		조건부동의	필로티 면적 산입 검토 바랍니다. 지상2층 야외식당 면적 산입 검토 바랍니다. 옥상은 50%이상 조경 또는 자연재로 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
18	20186500000P005297	제주특별자치도 제주시 삼양이동 2249-7	263	157.48	392.84	단독주택	3/0	제1종일반주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
19	20186500000P005299	제주특별자치도 제주시 삼양일동 1260-3	473	93.82	83.8	단독주택	1/	보전녹지지역	2018.12.31		조건부동의	절대보전지역은 대지면적에서 제척하고, 그 경계로부터 건축물은 4m 이격 배치계획 바랍니다. 오지기와 눈썹 지붕은 삭제하는 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
20	20186500000P005337	제주특별자치도 제주시 삼양일동 1638-7	161.4	92.69	211.27	단독주택	3/	제2종일반주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
21	20186500000P005325	제주특별자치도 제주시 삼양일동 1659-7	1,140.2	617.52	2,993.76	공동주택	4/1	제2종일반주거지역	2018.12.31		재심의	지붕 형태는 비례를 고려하여 하나의 지붕형태로 재계획 바랍니다. 확장형발코니 설치시 내실 순폭은 2100이상 확보하는 계획 바랍니다.
22	20186500000P005251	제주특별자치도 제주시 아라일동 2516-1	2,308	399.9	399.9	제1종근린생활시설	1/	보전녹지지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
23	20186500000P005314	제주특별자치도 제주시 아라일동 2602-2	461	230.4	337.92	제2종근린생활시설	2/	자연녹지지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일시	구분	심의결과	의결내용
24	20186500000P005242	제주특별자치도 제주시 아라일동 2612-19	848	270.8	492.28	제1종근린생활시설	2/		2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
25	20186500000P005283	제주특별자치도 제주시 아라일동 373	1,196	233.95	233.95	제1종근린생활시설	1/0	자연녹지지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
26	20186500000P005308	제주특별자치도 제주시 아라일동 385-23	387	76.49	218.16	제1종근린생활시설	2/1	생산관리지역	2018.12.31		재심의	변경전 도면 제출 바랍니다.
27	20186500000P005329	제주특별자치도 제주시 아라일동 6107-16	184.4	108.2	347.2	단독주택	4/	제2종일반주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
28	20186500000P005305	제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 884-1	4,055	1,383.9	4,946.32	공동주택	5/1	제1종일반주거지역	2018.12.31		재심의	대지 진출입구 앞 주차 3대는 차로를 확보하는 계획 바랍니다. 대지와 도로와의 관계 검토 바랍니다.(허가권자와 도로 너비 검토후 제출) 프라이버시 및 적절한 인동간격 확보를 위해 102, 104동은 엇갈리게 배치하는 계획 바랍니다.
29	20186500000P005321	제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 376-5	1,321	516.74	516.74	창고시설	1/	계획관리지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
30	20186500000P005288	제주특별자치도 제주시 애월읍 남읍리 121	1,174	172.5	260.64	단독주택	2/	생산관리지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
31	20186500000P005239	제주특별자치도 제주시 애월읍 남읍리 686-7	535	106.66	100.66	단독주택	1/	보전관리지역	2018.12.31	도로지정	재심의	[도로지정심의] 현황측량상 도로 포장면 정확히 표기하여 제출 바랍니다.(너비 등 포함) 684-1, 694-1번지 도로 단면도 제출 바랍니다.(포장면, 노면 등)
32	20186500000P005295	제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 2930	290	61.27	74.75	단독주택	2/	계획관리지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
33	20186500000P005296	제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 2930	371	61.27	74.75	단독주택	2/	계획관리지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
34	20186500000P005343	제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 1718-2	119	83.96	195.24	제2종근린생활시설	3/0	일반상업지역	2018.12.31		재심의	지붕 형태는 정형화 하여 재 계획 바랍니다. 중축부 층수, 면적 재검토 바랍니다.
35	20186500000P005194	제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 2555	963	473.95	858.44	제2종근린생활시설	2/	자연녹지지역	2018.12.31		재심의	배치도에 울레길을 표기하여 제출 바랍니다.(현황측량상) 석축에서 건축물까지 이격거리 검토 및 표기하여 제출 바랍니다. 대지중흥단면도상 수치 등 레벨 정확히 표기하여 제출 바랍니다.
36	20186500000P005311	제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 514	4,950	886.95	988.65	단독주택	2/	생산관리지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
37	20186500000P005302	제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀리 130-120	268.2	160.26	487.84	단독주택	4/	제2종일반주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
38	20186500000P005332	제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀리 66-2	660	71.12	184.29	단독주택	3/	자연녹지지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일시	구분	심의결과	의결내용
39	20186500000P005306	제주특별자치도 제주시 연동 312-24	262.6	115	309.24	공동주택	3/1	제1종일반주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
40	20186500000P005257	제주특별자치도 제주시 오등동 273-5	382	61.6	123.2	단독주택	2/	보전녹지지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
41	20186500000P005259	제주특별자치도 제주시 오등동 837	759	149.6	149.6	창고시설	1/0	생산녹지지역	2018.12.31		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 지붕 N2 → N5 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
42	20186500000P005324	제주특별자치도 제주시 오라상동 2336	249	106.43	247.94	제1종근린생활시설	3/	자연녹지지역	2018.12.31		조건부동의	옥상은 50%이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
43	20186500000P005307	제주특별자치도 제주시 오라일동 1057	8,417	2,615.33	8,355.24	공동주택	4/	자연녹지지역	2018.12.31		조건부동의	각동 1층 출입구 부분 보행동선과 분리하는 계획 바랍니다. 79, 19, 42, 77, 64번 주차는 원활한 차량흐름을 위해 모서리 부분 주차는 타워치로 이동하거나 교차가 원활하도록 계획 바랍니다.(후퇴 등을 통해 모따기 모양으로) 단지내 통로는 전체 6M 이상으로 확보하는 계획 바랍니다. 외부주차면은 투수성 포장 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
44	20186500000P005323	제주특별자치도 제주시 월평동 418-5	386	186.13	148.05	단독주택	2/	자연녹지지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
45	20186500000P005345	제주특별자치도 제주시 이도이동 1021	1,885.3	1,114.53	8,249.74	업무시설	8/3	제2종일반주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
46	20186500000P005340	제주특별자치도 제주시 이도이동 316-8	850.1	344.27	2,174.69	공동주택	10/1	제2종일반주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
47	20186500000P005253	제주특별자치도 제주시 이도이동 398-23	179.7	107.78	153.37	단독주택	3/	제1종일반주거지역	2018.12.31		조건부동의	확장형발코니 면적 산입 검토 바랍니다. 대지의 안전성 검토 바랍니다.(옹벽 및 기초) 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
48	20186500000P005265	제주특별자치도 제주시 일도이동 993-6	740.9	435.9	4,208.92	공동주택	10/2	준주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
49	20186500000P005278	제주특별자치도 제주시 일도일동 1189	667	359.15	3,332.83	숙박시설	10/1	일반상업지역	2018.12.31		조건부동의	인근 문화재 영향 검토 바랍니다. 화장실(남녀), 로비 및 카운터 설치 계획 바랍니다. 외부마감재는 자연재료로 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
50	20186500000P005243	제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 279	437	87	87	제1종근린생활시설	1/0	보전관리지역	2018.12.31		조건부동의	20M 도로경계선에서 건축물은 3M 이격 배치계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일시	구분	심의결과	의결내용
51	20186500000P005284	제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산 60-45	720	72	72	동.식물관련시설	1/		2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
52	20186500000P005139	제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 1427-3	406	156	156	창고시설	1/	계획관리지역	2018.12.31	도로지정	보류	도로지정심의 사항으로 허가권자의 신청사항이 없어 신청시까지 보류합니다.
53	20186500000P005247	제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 1634	2,144	216.18	216.18	단독주택	1/	생산관리지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
54	20186500000P005276	제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 4136-25	1,112	81	85.1	위험물 저장및 처리시설	2/	생산관리지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
55	20186500000P005277	제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 3011	514	102.35	264.75	단독주택	2/1	자연녹지지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
56	20186500000P005344	제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 3233-2	3,283	734.37	2,305.52	공동주택	4/	자연녹지지역	2018.12.31		재심의	주변 경관 및 통경 확보를 고려하여 2개동으로 분동하는 계획 바랍니다.
57	20186500000P005318	제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 1013	108.93	81.86	198.48	제2종근린생활시설	3/	일반상업지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
58	20186500000P005310	제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 263-3	652	129.41	553.32	제2종근린생활시설	4/1	자연녹지지역	2018.12.31	도로지정	원안동의	도로지정심의 사항임
59	20186500000P005316	제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 4166-3	288	141.202	199.3619	제2종근린생활시설	2/	제1종일반주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
60	20186500000P005341	제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 3616-18	439	85.41	85.41	제1종근린생활시설	1/	자연녹지지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
61	20186500000P005326	제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 2934	3,557	1,024.7492	2,921.5696	공동주택	5/1	제2종일반주거지역	2018.12.31		재심의	확장형발코니 면적 산입 검토 바랍니다. 단지내 통로는 6M 이상 확보하는 계획 바랍니다. 지층부(2층까지)는 자연재료(석재 등)로 마감재 상향하는 계획 바랍니다. 옥상은 50%이상 조경 또는 자연재로 마감계획 바랍니다.
62	20186500000P005264	제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 1268-2	374	126.39	144.47	제1종근린생활시설	2/0	계획관리지역	2018.12.31		조건부동의	오름주변 경관심의 대상여부 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
63	20186500000P005336	제주특별자치도 제주시 한경면 판포리 1411-1	3,351	834.72	879.67	문화및 집회시설	2/	계획관리지역	2018.12.31		보류	전체위원회로 상정하여 심의를 진행합니다.
64	20186500000P005309	제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 1394-2	334	174.69	307.86	단독주택	3/	제1종일반주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
65	20186500000P005334	제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 1845-8	474	227.58	537.02	단독주택	4/0	제2종일반주거지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일시	구분	심의결과	의결내용
66	20186500000P005266	제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 740	1,749	196	196	창고시설	1/	계획관리지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
67	20186500000P005241	제주특별자치도 제주시 한림읍 송포리 828-8	526	91.25	49.69	단독주택	1/	자연녹지지역	2018.12.31	도로지정	반려	[도로지정심의] 건축법상 막다른 도로 규정에 따른 도로폭 미달로 반려합니다.
68	20186500000P005330	제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 2765-5	2,974	387.84	387.84	제2종근린생활시설	1/0	자연녹지지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
69	20186500000P005280	제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 604-4	2,244	319.53	295.24	문화및집회시설	1/	자연녹지지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
70	20186500000P005335	제주특별자치도 제주시 해안동 32-7	5,203	1,639.93	5,309.75	공동주택	4/1	생산녹지지역	2018.12.31		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일뿐이며, 건축허가(신고) 신청시 관계 법령에 따른 허가(신고) 가능여부를 별도 검토합니다.
71	20186500000P005258	제주특별자치도 제주시 화북일동 1984-8	581.6	347.7	2,466.37	제1종근린생활시설	7/2	준주거지역	2018.12.31		재심의	주차장 램프 단면 제출 바랍니다. 지하1층 램프 끝단부 회전반경 검토 바랍니다. 지하층 직통계단 개소수 설치 검토 바랍니다.