

1월3주차 구조안전심의 의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의결과	의결내용
1	20196500000P000032	제주특별자치도 제주시 건입동 1226-2	626.4	371.617	3,023.53	공동주택	9/1	일반상업지역	조건부동의	[구조심의] 기반계수 재검토 바랍니다. 2층 돌출부 재검토 바랍니다. 슬래브 상부근 적용 재검토 바랍니다. 코아 인접 보 배근 재검토 바랍니다. 내진보, 기동 구분 용이하게 표기 바랍니다.
2	20196500000P000137	제주특별자치도 제주시 일도이동 321-19	1,393.7	869.48	8,171.965	공동주택	12/3	일반상업지역	보류	[구조심의] 건축 및 구조관계자 출석 후 심의를 진행합니다.
3	20196500000P000085	제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 1369-1	492	217.46	1,006.98	공동주택	7/	제2종일반주거지역	재심의	[구조심의] 구조계산서 전반적으로 보완 바랍니다. 슬래브 상부근 시공성 감안하여 재검토 바랍니다. 편심하중이 작용하는 전이보 재검토 바랍니다.