

3월1주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일시	심의결과	의결내용
1	20196500000P000823	제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 610	102,153	24,079.99	44,485.07	발전시설	1/	일반공업지역	2019.3.6.	조건부동의	그레이팅 단면 재검토 바랍니다. 페데스탈 후프 폐쇄형으로 검토 바랍니다. 기계기초에 대한 면밀한 검토 바랍니다. Base Plate 하부 Shear Key 관련 구조 재검토 바랍니다.
2	20196500000P000713	제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 1889-1	1,108.12	451.8026	2,656.5166	업무시설	7/0	제2종일반주거지역	2019.3.6.	조건부동의	계단실 하중 재검토 바랍니다. 전이층 보 총 재검토 바랍니다. Y2, Y3열 G1 부재 내력 검토 바랍니다. 내진보 배근 상세 보완 바랍니다. 구조안전확인서 수정 바랍니다.