

3월2주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	심의결과	의결내용
1	2019650000P000902	제주특별자치도 제주시 노형동 904-1	1,357.5	1,029.4992	17,940.4267	숙박시설	19/3		2019.3.13.	재심의	전이층 PD 해결방안을 검토 바랍니다. 슬래브, 보, 기둥 철근에 대한 시공성을 검토 바랍니다.
2	2019650000P000899	제주특별자치도 제주시 외도일동 437-2	899.2	515.48	2,286.43	공동주택	10/1	제2종일반주거지역	2019.3.13.	조건부동의	전이층 PD 설치에 따른 층고를 검토 바랍니다. 2G17과 2G20 보의 연속성을 고려하여 보 폭을 검토 바랍니다.
3	2019650000P000901	제주특별자치도 제주시 이도이동 1781-17	743.1	517.48	8,934.9	업무시설	18/4	일반상업지역	2019.3.13.	재심의	지내력을 확인 후 기초 안전성 검토 바랍니다. 전이층에 대한 구조계획 재검토 바랍니다.