

11월1주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
1	20196500000P003709	제주특별자치도 제주시 건입동 1441	7,949.1	6,359.13	8,569.18	판매시설	1/	일반상업지역	'19. 11. 7.		재심의	색채 조정 바랍니다. - AL북향판별 : 2.5Y-0350 → 2.5Y-0344 공개공지 기능에 맞는 적절한 위치 재검토 바랍니다.
2	20196500000P003690	제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕리 6164	950	189.68	267.76	제2종근린생활시설	2/	보전녹지지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
3	20196500000P003685	제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 1605-2	1,358	180	180	창고시설	1/0	계획관리지역	'19. 11. 7.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 징크판별 : N3-1514 → N4-1510 도로 각각전제 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
4	20196500000P003696	제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 2412-7	1,761	315.9	490.55	숙박시설	2/	계획관리지역	'19. 11. 7.		재심의	단지 내 도로의 단부는 회차공간 및 인접부지와 충분한 이격 후 조경계획 바랍니다.
5	20196500000P003695	제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 2412-7	1,262	252.72	392.44	숙박시설	2/	계획관리지역	'19. 11. 7.		재심의	단지 내 도로의 단부는 회차공간 및 인접부지와 충분한 이격 후 조경계획 바랍니다.
6	20196500000P003637	제주특별자치도 제주시 구좌읍 하도리 575	363	72.53	99.49	단독주택	2/	자연녹지지역	'19. 11. 7.	도로지정	재심의	지적상 도로와 현황상 도로의 사이에 공간이 발생하지 않도록 계획 바랍니다.
7	20196500000P003674	제주특별자치도 제주시 내도동 602-1	392	191.07	494.6925	단독주택	4/0	제1종일반주거지역	'19. 11. 7.		조건부동의	전 구간 투시형 난간으로 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
8	20196500000P003686	제주특별자치도 제주시 노형동 3738	5,312	671.72	5,312	창고시설	1/	자연녹지지역	'19. 11. 7.		재심의	바닥포장 및 우수처리 계획 제시 바랍니다.
9	20196500000P003663	제주특별자치도 제주시 도남동 280	992	198.33	393.54	제2종근린생활시설	2/	자연녹지지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
10	20196500000P003700	제주특별자치도 제주시 도남동 655	850	151.2	151.2	자동차관련시설	1/0	자연녹지지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
11	20196500000P003706	제주특별자치도 제주시 도남동 705-2	326.7	226	839.24	제2종근린생활시설	5/1	준주거지역	'19. 11. 7.		재심의	색채 조정 바랍니다. - 티타늄 징크마감 : N3 → N4 주차계획 재검토 바랍니다.
12	20196500000P003675	제주특별자치도 제주시 도련일동 1992-1	624.9	256	499.85	제2종근린생활시설	2/0	준주거지역	'19. 11. 7.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 징크판별 : N3 → N4 옥상은 50%이상 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.

11월1주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
13	20196500000P003677	제주특별자치도 제주시 봉개동 2259-6	1,590	160.74	160.74	창고시설	/	생산녹지지역	'19. 11. 7.		조건부동의	지붕 처마는 내미는 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
14	20196500000P003670	제주특별자치도 제주시 삼양삼동 2568-2	105	38.46	99.08	제2종근린생활시설	3/	자연녹지지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
15	20196500000P003676	제주특별자치도 제주시 아라일동 468-1	2,858	435.72	999.16	제2종근린생활시설	3/	생산녹지지역	'19. 11. 7.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 알루미늄 복합판넬 : 10R 0144 → 10R 0133 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
16	20196500000P003694	제주특별자치도 제주시 아라일동 6158-4	275.8	164.98	487.77	단독주택	4/	제2종일반주거지역	'19. 11. 7.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 지붕 징크 : N2-1518 → N3 징크 마감부분은 변경전 형태로 계획 바랍니다. 계단의 유효 폭 검토 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
17	20196500000P003662	제주특별자치도 제주시 애월읍 남읍리 산 13-2	494.7	91.22	151.26	단독주택	2/0	보전관리지역	'19. 11. 7.		재심의	변경 전 도서 제시 바랍니다.
18	20196500000P003708	제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 1325	900	105.19	99.56	제2종근린생활시설	1/	생산관리지역	'19. 11. 7.		조건부동의	옥상은 50% 이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
19	20196500000P003716	제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 1363-18	9,950	98.67	197.34	자동차관련시설	2/	계획관리지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
20	20196500000P003703	제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 929	5,922	874.56	874.56	제1종근린생활시설	1/	자연녹지지역	'19. 11. 7.		재심의	기존 건축물과의 조화를 위하여 변경 전 입면 및 재료로 계획 바랍니다. 신축 건축물과 기존 건축물의 배치에 의한 전체 외부공간 계획을 제시 바랍니다. 중단면도는 기존 건축물 및 해안도로 까지 연장하여 제시 바랍니다.
21	20196500000P003702	제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 747-2	500	96	96	창고시설	1/0	자연녹지지역	'19. 11. 7.	도로지정	보류	허가권자의 신청사항이 없습니다.
22	20196500000P003715	제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 606-1	1,976	785.62	1,690.93	제2종근린생활시설	3/1	계획관리지역	'19. 11. 7.		재심의	경사로 시작은 도로에서 2m 이상 후퇴 후 계획 바랍니다. 원활한 경사로 계획 제시 바랍니다. 이용자의 안정성을 고려한 전면광장 계획과 전면 광장을 확인 할 수 있는 구체적인 레벨 및 단면 제시 바랍니다.
23	20196500000P002950	제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 1723	2,221	276	276	제1종근린생활시설	1/	보전관리지역	'19. 11. 7.	도로지정	보류	허가권자의 신청사항이 없습니다.

11월1주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
24	20196500000P003684	제주특별자치도 제주시 영평동 685-1	3,026	594	594	창고시설	1/	자연녹지지역	'19. 11. 7.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 2.5R-4-2 → N4 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
25	20196500000P003671	제주특별자치도 제주시 이도이동 1027-17	242.4	141.75	511.35	제1종근린생활시설	3/1	일반상업지역	'19. 11. 7.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - N3 → N4 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
26	20196500000P003679	제주특별자치도 제주시 이도이동 2014-8	446.8	259.91	603.53	단독주택	3/	제1종일반주거지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
27	20196500000P003638	제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 3906	150	29.24	29.24	단독주택	1/	보전관리지역	'19. 11. 7.		보류	전체위원회에 상정하여 심의 진행합니다.
28	20196500000P003691	제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 730	2,863	570.24	570.24	창고시설	1/	자연녹지지역	'19. 11. 7.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 건축물 하부 2단까지는 N6으로 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
29	20196500000P003683	제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 2211-3	678	383.19	1,964.78	업무시설	7/1	준주거지역	'19. 11. 7.		재심의	1층 장애인 승강기 홀은 충분한 공간을 확보하는 계획 바랍니다. 옥상은 50%이상 조경 또는 자연재 마감계획 바랍니다.
30	20196500000P003692	제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 71-20	3,982	499.8	499.8	창고시설	1/	보전관리지역	'19. 11. 7.		재심의	자연재대로 계획 바랍니다.
31	20196500000P003678	제주특별자치도 제주시 추자면 대서리 241	1,835	221.82	178.62	단독주택	1/0	계획관리지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
32	20196500000P003687	제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 3148-36	40	8	8	창고시설	/	생산관리지역	'19. 11. 7.		재심의	인지성이 높은 대지 여건을 고려하여 경사지붕으로 계획 바랍니다.
33	20196500000P003710	제주특별자치도 제주시 한경면 낙천리 439-1	4,035	797.5	1,198.27	공동주택	3/	계획관리지역	'19. 11. 7.		조건부동의	회차공간 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
34	20196500000P003697	제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 1313-1	326	115.5	115.5	제2종근린생활시설	/	계획관리지역	'19. 11. 7.		조건부동의	색채 조정 바랍니다. - 5R 0065 → 5R 0057 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
35	20196500000P003713	제주특별자치도 제주시 한경면 용수리 1353	12,574	2,507.40	9,528.52	공동주택	4/1	자연녹지지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.

11월1주차 1소위원회 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	구분	심의결과	의결내용
36	20196500000P003664	제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 407-2	160	95.96	155.58	단독주택	2/1	계획관리지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
37	20196500000P003705	제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 1245-1	9,258	1,450.58	1,750.25	단독주택	2/0	계획관리지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
38	20196500000P003714	제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 3338	12,782	1,077.41	1,077.41	교육연구시설	1/		'19. 11. 7.		조건부동의	변경 전 외벽(베이스판넬) 재료로 계획 바랍니다. 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
39	20196500000P003712	제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 170-4	1,612	444.54	644.79	창고시설	2/	계획관리지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
40	20196500000P003665	제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 486	192	37.98	99.62	단독주택	3/	자연녹지지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
41	20196500000P003673	제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리 2110	516	99.48	99.22	단독주택	1/	생산관리지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
42	20196500000P003672	제주특별자치도 제주시 한림읍 한수리 809	610	306.02	453.2	노유자시설	2/0	제2종일반주거지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
43	20196500000P003711	제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 1617	764.3	490	2,590.67	숙박시설	8/1	일반상업지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
44	20196500000P003666	제주특별자치도 제주시 해안동 2151	649	68	68	창고시설	1/	자연녹지지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
45	20196500000P003668	제주특별자치도 제주시 해안동 853	440	78.85	18.85	제1종근린생활시설	1/0	자연녹지지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.
46	20196500000P003699	제주특별자치도 제주시 화북이동 919-11	1,069	279.72	279.72	창고시설	1/0	준공업지역	'19. 11. 7.		원안동의	본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축 허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.