

## 11월2주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	심의결과	의결내용
1	20196500000P003722	제주특별자치도 서귀포시 서귀동 325-21	894.5	703.99	4,238.6	공동주택	9/2	일반상업지역	'19. 11. 13.	조건부동의	현장시공시 지내력 확인후 기초안전성 검토바랍니다. 설계변경으로 인한 구조규준에 적합하도록 검토바랍니다.
2	20196500000P003724	제주특별자치도 제주시 삼도이동 3-2	922	687.6246	6,384.8659	숙박시설	12/1	일반상업지역	'19. 11. 13.	원안동의	심의 내용을 준수하시기 바랍니다.
3	20196500000P003592	제주특별자치도 제주시 일도이동 1036-4	1,335.6	713.76	4,273.23	업무시설	10/2	제2종일반주거지역	'19. 11. 13.	조건부동의	구조안전 및 내진설계 확인서 보완바랍니다.
4	20196500000P003659	제주특별자치도 제주시 한림읍 동명리 1583-11	1,131	464.76	2,646.32	업무시설	7/1		'19. 11. 13.	재심의	지반조사 시 시추조사 위치를 추가로 조사하여 지내력 계산시 반영하시기 바랍니다. 전이보에서 상부벽체에 의한 편심영향을 재검토 바랍니다. 건축도면과 구조도면의 일치여부를 검토하시기 바랍니다.