

12월1주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	심의결과	의결내용
1	2019 6500 000P 0039 05	제주특별자치도 제주시 조천읍 조 천리 1369-1	492	230. 91	1,14 4.52	공동주택	7/1	제2종일반 주거지역	'19. 12. 4.	재심의	지반 치환에 따른 지내력을 확인 후 기초 안전성 검토 바랍니다. 전이보, 기둥 등에 대한 구조해석 및 구조 안전성을 검토 바랍니다. 내진 상세도면을 첨부하시기 바랍니다.
2	2019 6500 000P 0039 06	제주특별자치도 제주시 한림읍 협 재리 1617	764. 3	486. 08	2,58 7.44	숙박시설	8/1	일반상업지 역	'19. 12. 4.	조건부동의	지반 조사 후 지내력 시험을 하고 기초 안전성을 검토 바랍니다. 주차타워 벽체 두께에 따른 안전성을 검토 바랍니다. TB1과 TB5 보 배치를 검토 바랍니다.