

12월 2주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도지역	심의일자	심의결과	의결내용
1	201965 00000P 004016	제주특별자치도 제주시 노형동 156-1	1,30 2	259. 78	1,33 3.21	제1종근린 생활시설	2/1	보전녹지 지역	'19. 12. 11.	보완	각 보 리스트 누락사항 보완 바랍니다. 기동 방향 및 기동(H형강)을 원형강관으로 변경하는 것에 대해 검토 바랍니다. 철골 접합부 상세 추가 바랍니다.
2	201965 00000P 004010	제주특별자치도 제주시 도남동 1218-3	3,21 2	636. 8	2,49 8.39	문화및집회 시설	4/1	자연녹지 지역	'19. 12. 11.	원안동의	[권고] 착공 시 지내력 확인 바랍니다. 대상 건축물은 구조 상 중요하므로 전 골조 공정을 구조 감리계약하여 제출 바랍니다.
3	201965 00000P 004014	제주특별자치도 제주시 외도일동 491-4	1,10 5.5	446. 84	4,89 6.73	공동주택	11/2		'19. 12. 11.	원안동의	2TG2 배근 검토 바랍니다. 계단 벽체 두께 조정 검토 바랍니다.
4	201965 00000P 004015	제주특별자치도 제주시 외도일동 491-9	914	405. 77	4,05 2.37	공동주택	11/1		'19. 12. 11.	원안동의	제시된 내용을 잘 준수하기 바랍니다.