

6월4주차 구조분야 전문위원회 심의의결서

연번	접수 번호	건축 구분	심의구 분	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면적	건폐율	용적율	주용도	층수	용도 지역	일시	심의결과	의결내용
1	202065 00000P 001699	신축	신규	제주특별자치도 제주시 노형동 920-3	1,658.7	1,165.2	17,326.92 75	70.247 8	719.668 3	공동주택	16/4	일반상업지역	20.06.24	재심의	지하구조물 내진설계 검토 바랍니다. 풍력방향 하중 재검토 바랍니다. 설계하중 적정성 재검토 바랍니다. KDS-41 기준을 적용한 지하구조물 설계 바랍니다.
2	202065 00000P 001562	신축	재심의	제주특별자치도 제주시 연동 253-41	1,107.6	775.75	13,367.68	70.04	1,038.2	숙박시설	16/3	일반상업지역	20.06.24	원안동의	심의 사항을 준수하시기 바랍니다.
3	202065 00000P 001695	신축	신규	제주특별자치도 제주시 연동 278-2	2,180.9	1,704.27 9	13,085.15 9	78.145 7	599.99	공동주택	15/3	일반상업지역	20.06.24	보완	TG2, TG2A 편심발생 해석 및 시공단계에서의 합리적 조치 바랍니다. - 편심 방지를 위한 시공상세도 제출 바랍니다.
4	202065 00000P 001551	신축	기타	제주특별자치도 제주시 외도일동 445-5	551	252.33	2,183.53	45.79	316.19	공동주택	10/1	준주거지역	20.06.24	원안동의	심의 사항을 준수하시기 바랍니다.