

## '19. 2월(제19-2-2차) 경관·건축 공동위원회 심의결과

□ 일 시 : 2019. 2. 12.[화] 11:00 ~

□ 장 소 : 도청 별관(3층) 소회의실

### ■ 심의현황

○ 안 건 명 : 하예동 근린생활시설 신축(하예동 708) 건 심의

○ 의결구분 : 재검토의결

○ 심의내용

#### ◆ 심의의견

- 당초 설계도서, 주변 현황 및 원지반 표고 등을 파악할 수 있는 도서를 제출하시기 바랍니다.
- 건축물 배치는 도로 경계선으로부터 건축물(지하층 포함) 높이 만큼 이격하여 1:1 양각을 유지하시기 바랍니다.
- 도로변 지형은 원래 지형을 유지하시기 바랍니다.
- 건축물의 높이를 1층 이하로 검토하시기 바랍니다.
- 주차장은 단지내 배치 및 단지내에서 회전이 가능하도록 검토하시기 바랍니다.