

+1:20 2021년 3분기 급수과정별 수질검사결과

순번	검사년도	검사분기	광역시도	시설물번호	정수장명	지점명	채수년월일	수질검사기관	일반세균	총대장균군	암모니아성질소	총트리할로메탄	동	수소이온농도	아연	철	탁도	잔류염소	대장균/분필성 대장균군
									100 (CFU/mL)	불검출/100ml	0.5 (mg/L)	0.1 (mg/L)	1 (mg/L)	5.8~8.5	3 (mg/L)	0.3 (mg/L)	0.5 (NTU)	4 (mg/L)	불검출/100ml
1	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002923	월산	정수장	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.6	불검출	불검출	0.09	0.53	불검출
2	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002923	월산	급수구역유입부	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.6	0.002	불검출	0.07	0.60	불검출
3	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002923	월산	다른계통과합쳐지는지점	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.6	불검출	불검출	0.04	0.72	불검출
4	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002923	월산	관말수도꼭지(직수)	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	7	불검출	불검출	불검출	불검출	7.6	0.003	불검출	0.08	0.82	불검출
5	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002923	월산	관말수도꼭지(직수)-A	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	0.030	7.6	0.012	불검출	0.09	0.75	불검출
6	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002885	별도봉	정수장	20210823	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.6	0.004	불검출	0.15	0.50	불검출
7	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002885	별도봉	주배수지(후)	20210823	제주특별자치도 상하수도본부	6	불검출	불검출	불검출	불검출	7.6	0.002	불검출	0.08	0.52	불검출
8	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002885	별도봉	급수구역유입부	20210823	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.6	0.004	불검출	0.05	0.60	불검출
9	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002885	별도봉	다른계통과합쳐지는지점	20210823	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.8	0.005	불검출	0.09	0.60	불검출
10	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002885	별도봉	관말수도꼭지(직수)	20210823	제주특별자치도 상하수도본부	7	불검출	불검출	불검출	불검출	7.3	불검출	불검출	0.07	0.45	불검출
11	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002916	오라	정수장	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4	불검출	불검출	0.07	0.50	불검출
12	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002916	오라	주배수지(후)	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.7	불검출	불검출	0.06	0.55	불검출
13	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002916	오라	급수구역유입부	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	0.008	7.4	0.014	불검출	0.08	0.55	불검출
14	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002916	오라	다른계통과합쳐지는지점	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4	0.005	불검출	0.08	0.52	불검출
15	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002916	오라	관말수도꼭지(직수)	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	0.005	7.4	0.004	불검출	0.10	0.48	불검출
16	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002884	도련	정수장	20210823	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.5	불검출	불검출	0.04	0.58	불검출
17	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002884	도련	급수구역유입부	20210823	제주특별자치도 상하수도본부	17	불검출	불검출	불검출	0.007	7.5	0.005	불검출	0.04	0.60	불검출
18	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002884	도련	다른계통과합쳐지는지점	20210823	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.5	0.002	불검출	0.04	0.50	불검출
19	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002884	도련	관말수도꼭지(직수)	20210823	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	0.008	7.5	0.002	불검출	0.04	0.48	불검출
20	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002884	도련	관말수도꼭지(직수)-A	20210823	제주특별자치도 상하수도본부	30	불검출	불검출	불검출	불검출	7.5	0.003	불검출	0.04	0.48	불검출
21	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002874	금악	정수장	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	0.008	7.6	0.008	불검출	0.12	0.76	불검출
22	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002874	금악	주배수지(후)	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.7	0.003	불검출	0.04	0.76	불검출
23	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002874	금악	급수구역유입부	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.7	0.003	불검출	0.04	0.90	불검출
24	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002874	금악	관말수도꼭지(직수)	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	14	불검출	불검출	불검출	불검출	7.7	0.010	불검출	0.04	0.50	불검출
25	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002874	금악	관말수도꼭지(직수)-A	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.8	불검출	불검출	0.06	0.40	불검출
26	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002938	한림	정수장	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	6.9	0.002	불검출	0.04	0.88	불검출
27	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002938	한림	주배수지(후)	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	6	불검출	불검출	불검출	0.007	7.5	0.010	불검출	0.05	0.75	불검출
28	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002938	한림	급수구역유입부	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.6	불검출	불검출	0.04	0.73	불검출
29	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002938	한림	관말수도꼭지(직수)	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	0.004	7.6	0.014	불검출	0.11	0.50	불검출
30	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002938	한림	관말수도꼭지(직수)-A	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.6	불검출	불검출	0.04	0.70	불검출

+1:20 2021년 3분기 급수과정별 수질검사결과

순번	검사년도	검사분기	광역시도	시설물번호	정수장명	지점명	채수년월일	수질검사기관	일반세균	총대장균군	암모니아성질소	총트리할로메탄	동	수소이온농도	아연	철	탁도	잔류염소	대장균/분필성 대장균군
									100 (CFU/mL)	불검출/100ml	0.5 (mg/L)	0.1 (mg/L)	1 (mg/L)	5.8~8.5	3 (mg/L)	0.3 (mg/L)	0.5 (NTU)	4 (mg/L)	불검출/100ml
31	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002924	유수암	정수장	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	0.004	7.9	0.003	불검출	0.10	0.65	불검출
32	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002924	유수암	급수구역유입부	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.9	불검출	불검출	0.04	0.50	불검출
33	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002924	유수암	관말수도꼭지(직수)	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	0.006	7.9	0.010	불검출	0.04	0.75	불검출
34	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002924	유수암	관말수도꼭지(직수)-A	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.9	불검출	불검출	0.04	0.73	불검출
35	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002924	유수암	관말수도꼭지(직수)-B	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.9	0.016	불검출	0.11	0.73	불검출
36	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002910	애월	정수장	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.6	불검출	불검출	0.04	0.72	불검출
37	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002910	애월	주배수지(후)	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.9	0.002	불검출	0.09	0.70	불검출
38	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002910	애월	급수구역유입부	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.5	0.002	불검출	0.07	0.71	불검출
39	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002910	애월	다른계통과합쳐지는지점	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	8	불검출	불검출	불검출	불검출	7.5	0.003	불검출	0.12	0.70	불검출
40	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002910	애월	관말수도꼭지(직수)	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	14	불검출	불검출	불검출	불검출	7.5	불검출	불검출	0.06	0.70	불검출
41	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002930	조천	정수장	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.7	불검출	불검출	0.04	0.38	불검출
42	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002930	조천	주배수지(후)	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	8.2	0.009	불검출	0.05	0.38	불검출
43	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002930	조천	급수구역유입부	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	8.2	0.015	불검출	0.04	0.42	불검출
44	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002930	조천	다른계통과합쳐지는지점	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.8	0.005	불검출	0.06	0.45	불검출
45	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002930	조천	관말수도꼭지(직수)	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.8	0.004	불검출	0.04	0.60	불검출
46	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002872	구좌	정수장	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.9	0.003	불검출	0.11	0.61	불검출
47	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002872	구좌	주배수지(후)	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	8.0	0.005	불검출	0.04	0.65	불검출
48	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002872	구좌	급수구역유입부	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	8.0	0.006	불검출	0.04	0.65	불검출
49	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002872	구좌	관말수도꼭지(직수)	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	8.0	0.009	불검출	0.07	0.62	불검출
50	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002872	구좌	관말수도꼭지(직수)-A	20210830	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	8.0	0.002	불검출	0.04	0.62	불검출
51	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002913	어승생	정수장	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4	0.004	불검출	0.18	0.55	불검출
52	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002913	어승생	주배수지(후)	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	8.0	불검출	불검출	0.07	0.50	불검출
53	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002913	어승생	급수구역유입부	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4	0.011	불검출	0.09	0.90	불검출
54	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002913	어승생	관말수도꼭지(직수)	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	0.005	7.8	0.007	불검출	0.10	0.75	불검출
55	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002913	어승생	관말수도꼭지(직수)-A	20210831	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4	0.002	불검출	0.09	0.95	불검출
56	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002877	남원	정수장	20210819	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.8	0.007	불검출	0.04	0.48	불검출
57	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002877	남원	주배수지(후)	20210819	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.8	불검출	불검출	0.07	0.40	불검출
58	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002877	남원	급수구역유입부	20210819	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.8	0.004	불검출	0.04	0.58	불검출
59	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002877	남원	관말수도꼭지(직수)	20210819	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	8.2	0.002	불검출	0.04	0.70	불검출
60	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002877	남원	관말수도꼭지(직수)-A	20210819	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.7	0.009	불검출	0.05	0.58	불검출

+1:20 2021년 3분기 급수과정별 수질검사결과

순번	검사년도	검사분기	광역시도	시설물번호	정수장명	지점명	채수년월일	수질검사기관	일반세균	총대장균군	암모니아성질소	총트리할로메탄	동	수소이온농도	아연	철	탁도	잔류염소	대장균/분필성 대장균군
									100 (CFU/mL)	불검출/100ml	0.5 (mg/L)	0.1 (mg/L)	1 (mg/L)	5.8~8.5	3 (mg/L)	0.3 (mg/L)	0.5 (NTU)	4 (mg/L)	불검출/100ml
61	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002934	토평	정수장	20210824	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.2	불검출	불검출	0.05	0.52	불검출
62	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002934	토평	주배수지(후)	20210824	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.6	0.002	불검출	0.05	0.60	불검출
63	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002934	토평	급수구역유입부	20210824	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.7	0.002	불검출	0.06	0.58	불검출
64	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002934	토평	다른계통과합쳐지는지점	20210824	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.7	0.003	불검출	0.06	0.52	불검출
65	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002934	토평	관말수도꼭지(직수)	20210824	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	7.7	0.002	불검출	0.06	0.62	불검출
66	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002869	강정	정수장	20210824	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	0.013	불검출	7.3	0.003	불검출	0.05	0.48	불검출
67	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002869	강정	주배수지(후)	20210824	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	0.014	0.005	7.7	0.007	불검출	0.12	0.40	불검출
68	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002869	강정	급수구역유입부	20210824	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	0.019	불검출	8.0	0.012	불검출	0.13	0.40	불검출
69	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002869	강정	다른계통과합쳐지는지점	20210824	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	0.019	불검출	7.7	0.006	불검출	0.14	0.40	불검출
70	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002869	강정	관말수도꼭지(직수)	20210824	제주특별자치도 상하수도본부	4	불검출	불검출	0.014	불검출	7.6	0.002	불검출	0.07	0.62	불검출
71	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002941	회수	정수장	20210826	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	0.011	7.8	0.006	불검출	0.13	0.60	불검출
72	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002941	회수	주배수지(후)	20210826	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	8.1	0.002	불검출	0.09	0.55	불검출
73	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002941	회수	급수구역유입부	20210826	제주특별자치도 상하수도본부	6	불검출	불검출	불검출	불검출	7.8	불검출	불검출	0.06	0.68	불검출
74	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002941	회수	다른계통과합쳐지는지점	20210826	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	0.030	불검출	7.5	0.023	불검출	0.17	0.48	불검출
75	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002941	회수	관말수도꼭지(직수)	20210826	제주특별자치도 상하수도본부	14	불검출	불검출	불검출	불검출	7.9	불검출	불검출	0.07	0.60	불검출
76	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002891	서광	정수장	20210825	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	0.006	7.7	불검출	불검출	0.05	0.47	불검출
77	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002891	서광	주배수지(후)	20210825	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	8.0	불검출	불검출	0.06	0.52	불검출
78	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002891	서광	급수구역유입부	20210825	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	0.008	8.0	0.008	불검출	0.06	0.42	불검출
79	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002891	서광	관말수도꼭지(직수)	20210825	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	0.005	8.0	0.003	불검출	0.22	0.40	불검출
80	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00002891	서광	관말수도꼭지(공동저수조)	20210825	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	불검출	불검출	8.0	불검출	불검출	0.04	0.42	불검출
81	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00103344	추자	정수장	20210923	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	0.059	불검출	6.5	0.004	불검출	0.15	0.30	불검출
82	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00103344	추자	주배수지(후)	20210923	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	0.063	불검출	6.5	0.003	불검출	0.13	0.30	불검출
83	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00103344	추자	급수구역유입부	20210923	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	0.060	불검출	6.6	0.007	불검출	0.06	0.30	불검출
84	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00103344	추자	관말수도꼭지(직수)	20210923	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	0.067	0.004	6.6	0.015	불검출	0.12	0.30	불검출
85	2021	3/4분기	제주특별자치도	PR00103344	추자	관말수도꼭지(직수)-A	20210923	제주특별자치도 상하수도본부	0	불검출	불검출	0.068	불검출	6.6	0.008	불검출	0.24	0.10	불검출