

11월3주차 구조분야 전문위원회 심의의결서

연번	접수번호	건축구분	심의구분	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	건폐율	용적율	주용도	층수	용도지역	일시	심의결과	의결내용
1	20206500000P002972	신축	신규	제주특별자치도 서귀포시 동홍동 540-1	4,682	1,875.19	13,830.9	40.051	216.04	공동주택	9/1	제2종일반주거지역	20.11.18	재심의	현장 지내력을 확인 후 기초 안전성을 검토하시기 바랍니다. 지진저항시스템 및 지진토압 검토하시기 바랍니다. 구조도면 전반적으로 상세히 표현하시기 바랍니다.